

**TS 15X5/LL 1M/ST/ZN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild**

Abbildung ähnlich

**Gebäudeinstallationsverdrahtung**

Für die Gebäudeinstallation bieten wir ein Gesamtsystem rund um die 10×3-Kupferschiene aus optimal aufeinander abgestimmten Komponenten: von Installations-, Neutralleiter- und Verteilerreihenklemmen bis hin zu umfangreichem Zubehör wie Sammelschienen und Sammelschienenhaltern.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Tragschiene, TS 15, mit Langloch, Stahl, verzinkt und passiviert |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0117510000</a>                                       |
| Typ        | TS 15X5/LL 1M/ST/ZN                                              |
| GTIN (EAN) | 4008190111298                                                    |
| VPE        | 1 m                                                              |

Erstellungs-Datum 30. März 2021 08:01:40 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## TS 15X5/LL 1M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 1.000 mm   | Breite (inch) | 39,37 inch |
| Höhe         | 15 mm      | Höhe (inch)   | 0,591 inch |
| Nettogewicht | 137,5 g    | Tiefe         | 5,5 mm     |
| Tiefe (inch) | 0,217 inch |               |            |

### Tragschiene

|                                              |                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Bestückungsloch-Durchmesser (D)              | 4,2 mm                                         |
| Bohrloch, geschlitzt                         | Ja                                             |
| Bohrlochabstand, mittig                      | 20 mm                                          |
| Bohrlochdurchmesser                          | 4,2 mm                                         |
| Einbauhinweis                                | Direktmontage                                  |
| Kurzschlussfestigkeit entspricht E-Cu Leiter | 10 mm <sup>2</sup>                             |
| Kurzzeitstromfestigkeit nach IEC 60947-7-2   | 1,2 kA/1s                                      |
| Länge der Tragschiene                        | min. 0 mm<br>max. 1.000 mm<br>nominal 1.000 mm |
| Normen                                       | DIN EN 60715                                   |
| Oberfläche                                   | verzinkt und passiviert                        |
| Schlitzabstand                               | 8 mm                                           |
| Schlitzabstand                               |                                                |
| Schlitzbreite                                | 4,2 mm                                         |
| Schlitzbreite                                |                                                |
| Schlitzlänge                                 | 12 mm                                          |
| Schlitzlänge                                 |                                                |
| Stärke                                       | 1 mm                                           |
| Tragschiene vorgestanzt                      | Ja                                             |
| Werkstoff                                    | Stahl                                          |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001285    | ETIM 7.0    | EC001285    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-02 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Engineering-Daten     | <a href="#">STEP</a>                            |
| Engineering-Daten     | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Anwenderdokumentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |