

TS 15X5/LL 1M/ST/ZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu**

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Okablowanie instalacji budynkowych

Oferujemy kompletny system okablowania instalacji budynkowych obejmujący szyny miedziane 10x3 oraz idealnie pozycjonowane komponenty: od zacisków instalacji, zaciskó przewodu neutralnego oraz rozdziału to kompleksowych akcesoriów takich jak szyny magistrali oraz mocowania szyn.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Szyna nośna, TS 15, z otworem podłużnym, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
Nr zam.	0117510000
Typ	TS 15X5/LL 1M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190111298
Ilość	1 m

TS 15X5/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	5,5 mm	Głębokość (cale)	0,217 inch
Masa netto	137,5 g	Szerokość	1 000 mm
Szerokość (cale)	39,37 inch	Wysokość	15 mm
Wysokość (cale)	0,591 inch		

Szyrna nośna

Średnica otworu montażowego (D)	4,2 mm						
Długość nacięcia	12 mm						
Długość nacięcia							
Długość szyny zaciskowej	<table> <tr> <td>maks.</td><td>1 000 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>1 000 mm</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>0 mm</td></tr> </table>	maks.	1 000 mm	znamionowy	1 000 mm	min.	0 mm
maks.	1 000 mm						
znamionowy	1 000 mm						
min.	0 mm						
Krótkotrwała odporność na przepięcia zgodnie z normą IEC 60947-7-2	1,2 kA/1s						
Normy	DIN EN 60715						
Odporność zwarcia odpowiada przewodowi E-Cu	10 mm ²						
Odstęp nacięć							
Odstęp otworów, środkiem	20 mm						
Odstępy nacięć	8 mm						
Otwór, nacięcie	Tak						
Powierzchnia	ocynkowane galwanicznie i pasywowane						
Szerokość nacięcia	4,2 mm						
Szerokość nacięcia							
Szyrna montażowa z fabrycznie wykonanymi otworami	Tak						
Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni						
grubość	1 mm						
tworzywo	Stal						
Średnica otworu wierconego	4,2 mm						

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dokumentacja użytkownika	StorageConditionsTerminalBlocks