


TRANSCLINIC 8I+**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Monitoring przewodów z Transclenic xi+
System permanentnego monitorowania mocy
instalacji fotowoltaicznych.**

Seria urządzeń Transclenic xi+ nieustannie kontroluje prąd poszczególnych przewodów lub grup przewodów oraz napięcie w instalacji fotowoltaicznej i umożliwia w ten sposób bardzo szczegółowe monitorowanie. Niekorzystne czynniki, prowadzące do zmniejszenia wydajności, są niezwłocznie wykrywane i mogą być usunięte.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Fotowoltaika
Nr zam.	1238120000
Typ	TRANSCLINIC 8I+
GTIN (EAN)	4050118044232
Ilość	1 Szt.

TRANSCLINIC 8i+

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	295 mm	Długość (cale)	11,614 inch
Masa netto	1 112 g	Szerokość	109,5 mm
Szerokość (cale)	4,311 inch	Wysokość	92,2 mm
Wysokość (cale)	3,63 inch		

Temperatury

długotrwała temperatura użytkowa, min.	-20	długotrwała temperatura użytkowa, maks.	70
--	-----	---	----

Dane techniczne

Błąd pomiaru napięcia na szeregu paneli ± 10 V from 100 V DC to fotowoltaicznych 1000 V DC	Błąd pomiaru prądu w szeregu paneli ± 360 mA od 3 A DC do fotowoltaicznych 30 A DC
Liczba wejść cyfrowych 2	Maks. prąd na ciąg 30 A DC (-25...+70 °C)
Maksymalna liczba przewodów 8	Napięcie znamionowe 1000 V DC
Wejścia cyfrowe 0,5 V low, 15 ... 24 V high	Wysokość ≤ 3000 m
Zasilanie 19 - 36 V DC	kommunikacja MODBUS RS485 RTU
pobór mocy < 1500 mW	pomiar prądu Rezystory do pomiaru małych prądów (zwora)
zakres pomiarowy 3...30 A DC	

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ECLASS 9.0	22-57-92-03	ECLASS 9.1	22-57-04-90
ECLASS 10.0	22-57-04-90	ECLASS 11.0	22-57-02-92

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	TRANSCLINIC 14i+
Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	Manual TC8i+ 14i+

TRANSCLINIC 8I+

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

