


TRANSCLINIC 14I+**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Monitoring przewodów z Transclenic xi+
System permanentnego monitorowania mocy
instalacji fotowoltaicznych.**

Seria urządzeń Transclenic xi+ nieustannie kontroluje prąd poszczególnych przewodów lub grup przewodów oraz napięcie w instalacji fotowoltaicznej i umożliwia w ten sposób bardzo szczegółowe monitorowanie. Niekorzystne czynniki, prowadzące do zmniejszenia wydajności, są niezwłocznie wykrywane i mogą być usunięte.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Fotowoltaika
Nr zam.	1238130000
Typ	TRANSCLINIC 14I+
GTIN (EAN)	4050118044225
Ilość	1 Szt.
Dostępne do	2021-12-31

TRANSCLINIC 14I+

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	368,9 mm	Długość (cale)	14,524 inch
Masa netto	1 310 g	Szerokość	109,5 mm
Szerokość (cale)	4,311 inch	Wysokość	92,2 mm
Wysokość (cale)	3,63 inch		

Temperatury

długotrwała temperatura użytkowa, min.	-20	długotrwała temperatura użytkowa, maks.	70
--	-----	---	----

Dane techniczne

Błąd pomiaru napięcia na szeregu paneli ± 10 V from 100 V DC to fotowoltaicznych	1000 V DC	Błąd pomiaru prądu w szeregu paneli ± 260 mA od 3 A DC do fotowoltaicznych	20 A DC
Liczba wejść cyfrowych	2	Maks. prąd na ciąg	20 A DC (-25...+70 °C)
Maksymalna liczba przewodów	14	Napięcie znamionowe	1000 V DC
Wejścia cyfrowe	0,5 V low, 15 ... 24 V high	Wysokość	≤ 3000 m
Zasilanie	19 - 36 V DC	kommunikacja	MODBUS RS485 RTU
pobór mocy	< 1500 mW	pomiar prądu	Rezystancja bocznikująca 1 mOhm
zakres pomiarowy	3...20 A DC		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ECLASS 9.0	22-57-92-03	ECLASS 9.1	22-57-04-90
ECLASS 10.0	22-57-04-90	ECLASS 11.0	22-57-02-92

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	TRANSCLINIC 14I+
Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	Manual TC8i+ 14i+

TRANSCLINIC 14I+

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

