


TRANSCLINIC 14I+**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Контроль цепей с помощью Transclenic xi+
Система непрерывного контроля
производительности фотоэлектрических
установок.**

Серия устройств Transclenic xi+ служит для непрерывного измерения тока отдельных линий или их групп, а также напряжения в фотоэлектрической установке, обеспечивая таким образом детализированный контроль. Это позволяет незамедлительно обнаруживать и устранять неисправности, вызывающие снижение производительности.

Основные данные для заказа

Исполнение	Фотоэлектрическое оборудование
Номер для заказа	1238130000
Тип	TRANSCLINIC 14I+
GTIN (EAN)	4050118044225
Кол.	1 Шт.
Доступно до	2021-12-31

TRANSCLINIC 14I+

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	92,2 мм	Высота (в дюймах)	3,63 inch
Длина	368,9 мм	Длина (в дюймах)	14,524 inch
Масса нетто	1 310 g	Ширина	109,5 мм
Ширина (в дюймах)	4,311 inch		

Температуры

Температура при длительном использовании, мин.	-20	Температура при длительном использовании, макс.	70
--	-----	---	----

Технические данные

Высота	≤ 3000 m	Диапазон измерения	3...20 A пост. тока
Измерение тока	Сопротивление шунта 1 мОм	Коммуникация	MODBUS RS485 RTU
Максимальное количество линий	14	Максимальный ток на линию	20 A DC (-25...+70 °C)
Напряжение питания	19 - 36 V DC	Номинальное напряжение	1000 V DC
Погрешность измерения напряжения линии	± 10 V from 100 V DC to 1000 V DC	Погрешность измерения тока линии	± 260 mA от 3 A пост. тока до 20 A пост. тока
Потребляемая мощность	< 1500 мВт	Цифровые входы	0,5 В нижнее, 15 ... 24 В верхнее
Цифровые входы	2		

Классификации

ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ECLASS 9.0	22-57-92-03	ECLASS 9.1	22-57-04-90
ECLASS 10.0	22-57-04-90	ECLASS 11.0	22-57-02-92

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	TRANSCLINIC 14I+
Технические данные	STEP
Пользовательская документация	Manual TC8i+ 14i+

TRANSCLINIC 14I+

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

