

TPSDHA KTB 130X50 S2 R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**

**Integrowanie, rozszerzenie i indywidualizacja:****Uzupełnienie pasujące do każdej aplikacji**

Kompletna paleta akcesoriów systemowych nowej serii obudów Klippon® TB umożliwia proste dopasowanie obudów do specyficznych wymagań konkretnej aplikacji.

Uchwyty tabliczek znamionowych

Dostępne są różnie wykonywane uchwyty tabliczek znamionowych, umożliwiające przytwierdzenie niezbędnych i dodatkowych tabliczek znamionowych w widocznych miejscach.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Klippon TB (Terminal Box), Uchwyt tabliczki znamionowej, Nitowane, Wysokość: 50 mm, Szerokość: 171 mm, Głębokość: 16.5 mm, tworzywo: stal nierdzewna 1.4301, polerowanie lustrzane, srebrny
Nr zam.	1283450000
Typ	TPSDHA KTB 130X50 S2 R
GTIN (EAN)	4050118073621
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 18 marca 2021 17:57:10 CET

TPSDHA KTB 130X50 S2 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	16,5 mm	Głębokość (cale)	0,65 inch
Masa netto	80 g	Szerokość	171 mm
Szerokość (cale)	6,732 inch	Wysokość	50 mm
Wysokość (cale)	1,969 inch		

Informacje ogólne

Grubość materiału	1 mm	Powierzchnia	polerowanie lustrzane
Wskazówka: stopień ochrony	Mocowanie jest możliwe w każdej pozycji na pokrywie także w obszarze uszczelnienia obudowy, jednak uszczelnienie obudowy nie może zostać uszkodzone. W celu zapewnienia 100% szczelności do montażu konieczne należy używać materiałów mocujących 1252190000 TPSD FIXING SET KTB. Montaż tabliczki znamionowej na wsporniku tabliczki realizuje się indywidualnie, zalecamy stosowanie materiału mocującego 1285200000 SD FIXING SET.		
			stal nierdzewna 1.4301

Informacje ogólne Akcesoria

Grubość materiału	1 mm	Powierzchnia	polerowanie lustrzane
tworzywo	stal nierdzewna 1.4301		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002626	ETIM 7.0	EC002626
ECLASS 9.0	27-18-28-16	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-16	ECLASS 11.0	27-18-28-16

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD