

QVS 2/4 SAKT4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

QVS4 030740

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Okablowanie przekładników prądowych oraz napięciowych

Nasze bloki zaciskowe ze sprężyną i śrubą do rozłączania testowego umożliwiają tworzenie ważnych obwodów inwerterowych do pomiaru natężenia, napięcia oraz mocy w prosty i wyrafinowany sposób.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Seria SAK, Łącznik poprzeczny, Łącznik poprzeczny, Liczba biegunów: 2
Nr zam.	1319260000
Typ	QVS 2/4 SAKT4
GTIN (EAN)	4008190136512
Ilość	20 Szt.

QVS 2/4 SAKT4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	10,5 mm	Głębokość (cale)	0,413 inch
Masa netto	0,767 g	Szerokość	11 mm
Szerokość (cale)	0,433 inch	Wysokość	22,3 mm
Wysokość (cale)	0,878 inch		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C	długotrwała temperatura użytkowa, min.	-50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.	100 °C		

Informacje ogólne

Liczba biegunów	2	zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C
-----------------	---	------------------------------------	--------

dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania	przykręcany	rodzaj montażu	zaciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji	Nie		

dane tworzywa

tworzywo	PA 66	Barwny	beżowy
Klasa palności wg UL 94	V-2		

parametry systemu

Wykonanie	łącznik poprzeczny
-----------	--------------------

wymiary

Raster w mm (P)	12 mm	przesunięcie TS 35	45,5 mm
-----------------	-------	--------------------	---------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	EAC certificate
Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN
Dokumentacja użytkownika	StorageConditionsTerminalBlocks

Data sporządzenia 18 marca 2021 19:24:06 CET