

VG M20-K68 SKS 6-12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz wielu wersji obudów, firma Weidmüller oferuje także szereg różnych dławnic kablowych przeznaczonych do wielu aplikacji.

Dławnice kablowe wykonane z mosiądzu, tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej spełniają najostrzejsze wymagania różnych klas IP dla obudów przemysłowych. W zależności od serii przepustu kablowego i danej aplikacji, elementy te są atestowane i poddane testom zgodnie z normami VDE, UL, UR, cULus, DNV GL lub EN 45545.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	VG S K (standardowa dławnica z tworzywa sztucznego ze spiralnym zabezpieczeniem przeciwzgięciowym), Dławnica kablowa, M 20, 11 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, poliamid 6
Nr zam.	1778860000
Typ	VG M20-K68 SKS 6-12
GTIN (EAN)	4032248161874
Ilość	50 Szt.

Data sporządzenia 20 marca 2021 00:01:42 CET

VG M20-K68 SKS 6-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	101,5 mm	Długość (cale)	3,996 inch
Masa netto	17,62 g		

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	metryczna	Halogenki	Tak
Klasa palności wg UL 94	V-2	Stopień ochrony	IP68 - 5 bar (30 min.)
długość gwintu	11 mm	gwint (zewnątrzny)	M 20
moment dokręcający	3,5 Nm	moment obrotowy króćca, maks.	5 Nm
moment obrotowy króćca, min.	2 Nm	moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks.	5,5 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min.	4,5 Nm	rozmiar klucza 1	24 mm
skok gwintu	1,5 mm	tworzywo	poliamid 6
wkładka uszczelniająca	CR	zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-20 °C	średnica kabla zewnętrznego, maks.	12 mm
średnica kabla zewnętrznego, min.	6 mm		

Numery certyfikatów przepustu kablowego

Nr certyfikatu przepustu kablowego (cULus) E140310

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe [EPLAN, WSCAD](#)