

PRODUCT-DETAILS

ZLBM1250A-3P-V

ZLBM1250A-3P-V Fuse switch disconnecter



Общая информация

Тип расширенного изделия	ZLBM1250A-3P-V
Идентификационный номер изделия	1SEP620015R3020
Европейский товарный код (EAN)	7025840090359
Описание в каталоге	ZLBM1250A-3P-V Fuse switch disconnector
Длинное описание	ZLBM1250A-3P-V Fuse switch disconnector

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099
Страна происхождения	Bulgaria (BG)

Popular Downloads

Технические данные	1SEC312023D0201
--------------------	-----------------

Dimensions

Типоразмер изделия	Low
Чистая ширина изделия	199 mm
Чистая высота изделия	747 mm
Чистая толщина изделия	189 mm
Чистый вес изделия	12.5 kg

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-21B (I_e)	(500B) 1250 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	Главная цепь 8 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	500 V AC
Тип рукоятки	3P
Distance Between Phases	185 mm
Типоразмер предохранителя:	3
Стандарты	IEC60947-3
Количество полюсов	3
Степень защиты	Front IP30
Тип клемм	V-Clamp
Администратор типа устройств (DTM)	Fuseswitchdisconnector
Тип предохранителя	NH
Electronic Fuse Monitoring	Нет

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1SEP500046P0001
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	9AKK107991A6284

Container Information

Package Level 1 Units	shrink-wrap 1 штука
Package Level 1 Gross	13.5 kg

Weight

Package Level 1 EAN7025840090359

Classifications

ETIM 4	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 5	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Защита на предохранителях → Разъединители с предохранителями XLP и XLBM → Inline II

