

**TRANSCLINIC 16I+****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Контроль цепей с помощью Transclenic xi+  
Система непрерывного контроля  
производительности фотоэлектрических  
установок.**

Серия устройств Transclenic xi+ служит для непрерывного измерения тока отдельных линий или их групп, а также напряжения в фотоэлектрической установке, обеспечивая таким образом детализированный контроль. Это позволяет незамедлительно обнаруживать и устранять неисправности, вызывающие снижение производительности.

**Основные данные для заказа**

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Исполнение             | Фотоэлектрическое оборудование              |
| Номер для заказа       | <a href="#">2008130000</a>                  |
| Тип                    | TRANSCLINIC 16I+                            |
| GTIN (EAN)             | 4050118393903                               |
| Кол.                   | 1 Шт.                                       |
| Состояние поставки     | Эта артикул в перспективе будет недоступен. |
| Альтернативное изделие | <a href="#">2433950000</a>                  |

## TRANSCLINIC 16I+

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |             |
|-------------------|------------|-------------------|-------------|
| Высота            | 92,2 мм    | Высота (в дюймах) | 3,63 inch   |
| Длина             | 368,9 мм   | Длина (в дюймах)  | 14,524 inch |
| Масса нетто       | 939,34 g   | Ширина            | 109,5 мм    |
| Ширина (в дюймах) | 4,311 inch |                   |             |

## Температуры

|                                                 |                            |                                                |     |
|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----|
| Влажность при рабочей температуре               | 5 - 95 % (без конденсации) | Температура при длительном использовании, мин. | -25 |
| Температура при длительном использовании, макс. | 70                         |                                                |     |

## Технические данные

|                                        |                                                |                                  |                                                                       |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Высота                                 | ≤ 3000 m                                       | Измерение тока                   | Сопротивление шунта<br>1 мОм                                          |
| Коммуникация                           | MODBUS RS485 RTU                               | Максимальное количество линий    | 16                                                                    |
| Максимальный ток на линию              | 15 A DC (-25...+70 °C), 25 A DC (-25...+60 °C) | Напряжение питания               | 19,2–28,8 В пост. тока                                                |
| Номинальное напряжение                 | 1000 V DC                                      | Нормы                            | IEC/<br>EN61010-1:2010, IEC/<br>EN61010-2-030:2010,<br>EN61326-1:2013 |
| Погрешность измерения напряжения линии | ± 12 V from 100 V DC to 1000 V DC              | Погрешность измерения тока линии | ± 300 mA from 3 A DC to 15 A DC                                       |
| Степень загрязнения                    | 2                                              | Ток питания                      | < 70 mA DC, 200 mA DC max.                                            |
| Цифровые входы                         | 2                                              |                                  |                                                                       |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002928    | ETIM 7.0    | EC002928    |
| ECLASS 9.0  | 22-57-92-03 | ECLASS 9.1  | 22-57-04-90 |
| ECLASS 10.0 | 22-57-04-90 | ECLASS 11.0 | 22-57-02-92 |

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[TRANSCLINIC 16I+](#)

Технические данные

[STEP](#)

Пользовательская документация

[Manual Transclinic 16i+ family](#)

## TRANSCLINIC 16I+

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

