

VP M40 EX SI 7J**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	VPK EX 7J (wtyk zaślepiający Ex, z tworzywa sztucznego, 7J), Korek, M 40, 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
Nr zam.	2066760000
Typ	VP M40 EX SI 7J
GTIN (EAN)	4050118415452
Ilość	20 Szt.

Data sporządzenia 20 marca 2021 20:09:42 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

VP M40 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	26,5 mm	Długość (cale)	1,043 inch
Masa netto	23,45 g	Wysokość	26,5 mm
Wysokość (cale)	1,043 inch		

Informacje ogólne

Normy	IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	Silikon
Stopień ochrony	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Wytyczne dotyczące montażu	Patrz instrukcja montażu.
długość gwintu	18 mm	gwint (zewnątrzny)	M 40
moment obrotowy króćca, maks.	6 Nm	moment obrotowy króćca, min.	6 Nm
moment obrotowy nakrętki zabezpieczającej, maks.	6 Nm	moment obrotowy nakrętki zabezpieczającej, min.	5,8 Nm
rodzaj ochrony przeciwzapłonowej	podwyższone bezpieczeństwo Ex e	rodzaj ochrony z GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
rozmiar klucza 1	46 mm	rozmiar klucza 2	46 mm
skok gwintu	1,5 mm	tworzywo	poliamid 6
udarność	7 dżuli wg IEC 60079-0	uszczelka	Silikon
zakres temperatur roboczych, maks.	70 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-60 °C

Numery certyfikatów przepustu kablowego

DEF Warunki zatwierdzenia	ATEX, IECEX, EAC	Nr certyfikatu przepustu kablowego (ATEX)	IMQ 13 ATEX 010 X
Nr certyfikatu przepustu kablowego (EAC)	RU C-TR.ГБ05.B.00840	Nr certyfikatu przepustu kablowego (IECEX)	IECEX IMQ 13.0003X
Nr certyfikatu przepustu kablowego (INMETRO)	DNV 12.0051 X	Oznaczenie	Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-35
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN