

TRANSCLINIC 16I+ 1K5 L**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Контроль цепей с помощью Transclenic xi+
Система непрерывного контроля
производительности фотоэлектрических
установок.**

Серия устройств Transclenic xi+ служит для непрерывного измерения тока отдельных линий или их групп, а также напряжения в фотоэлектрической установке, обеспечивая таким образом детализированный контроль. Это позволяет незамедлительно обнаруживать и устранять неисправности, вызывающие снижение производительности.

Основные данные для заказа

Исполнение	Фотоэлектрическое оборудование
Номер для заказа	2433950000
Тип	TRANSCLINIC 16I+ 1K5 L
GTIN (EAN)	4050118444513
Кол.	1 Шт.

TRANSCLINIC 16i+ 1K5 L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	92,2 мм	Высота (в дюймах)	3,63 inch
Длина	368,9 мм	Длина (в дюймах)	14,524 inch
Масса нетто	939,34 g	Ширина	109,5 мм
Ширина (в дюймах)	4,311 inch		

Температуры

Влажность при рабочей температуре	5 - 95 % (без конденсации)	Температура при длительном использовании, мин.	-25
Температура при длительном использовании, макс.	70		

Технические данные

Высота	≤ 2000 m	Измерение тока	Сопротивление шунта 1 мОм
Коммуникация	MODBUS RS485 RTU	Максимальное количество линий	16
Максимальный ток на линию	15 A DC (-25...+70 °C), 25 A DC (-25...+60 °C)	Напряжение питания	19,2–28,8 В пост. тока
Номинальное напряжение	1500 V DC	Нормы	IEC/ EN61010-1:2010, IEC/ EN61010-2-030:2010, EN61326-1:2013
Погрешность измерения напряжения линии	± 18 В от 150 В пост. тока до 1500 В	Погрешность измерения тока линии	± 300 mA from 3 A DC to 15 A DC
Степень загрязнения	2	Ток питания	< 70 mA DC, 200 mA DC max.
Цифровые входы	2		

Классификации

ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ECLASS 9.0	22-57-92-03	ECLASS 9.1	22-57-04-90
ECLASS 10.0	22-57-04-90	ECLASS 11.0	22-57-02-92

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[TRANSCLINIC 16i+ 1K5 L](#)

Технические данные

[STEP](#)

Пользовательская документация

[Manual Transclinic 16i+ family](#)

TRANSCLINIC 16I+ 1K5 L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

