


TRANSCLINIC 16I+ 1K5 H**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Monitoring przewodów z Transclenic xi+
System permanentnego monitorowania mocy
instalacji fotowoltaicznych.**

Seria urządzeń Transclenic xi+ nieustannie kontroluje prąd poszczególnych przewodów lub grup przewodów oraz napięcie w instalacji fotowoltaicznej i umożliwia w ten sposób bardzo szczegółowe monitorowanie. Niekorzystne czynniki, prowadzące do zmniejszenia wydajności, są niezwłocznie wykrywane i mogą być usunięte.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Fotowoltaika
Nr zam.	2502520000
Typ	TRANSCLINIC 16I+ 1K5 H
GTIN (EAN)	4050118515978
Ilość	1 Szt.

TRANSCLINIC 16I+ 1K5 H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	368,9 mm	Głębokość (cale)	14,524 inch
Masa netto	940 g	Szerokość	109,5 mm
Szerokość (cale)	4,311 inch	Wysokość	92,92 mm
Wysokość (cale)	3,658 inch		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-25 °C...70 °C
----------------------------	----------------

Dane techniczne

Błąd pomiaru napięcia na szeregu paneli ± 18 V od 150 V DC do fotowoltaicznych 1500 V	Błąd pomiaru prądu w szeregu paneli ± 300 mA from 3 A DC to fotowoltaicznych 15 A DC
Liczba wejść cyfrowych 2	Maks. prąd na ciąg 25 A DC (-25...+70 °C)
Maksymalna liczba przewodów 16	Napięcie znamionowe 1500 V DC
Normy IEC/ EN61010-1:2010, IEC/ EN61010-2-030:2010, EN61326-1:2013	Prąd zasilania < 70 mA DC, 200 mA DC max.
Stopień zanieczyszczenia 2	Wysokość ≤ 2000 m
Zasilanie 19,2 – 28,8 V DC	kommunikacja MODBUS RS485 RTU
pomiar prądu Rezystancja bocznikująca 1 mOhm	

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ECLASS 9.0	22-57-92-03	ECLASS 9.1	22-57-04-90
ECLASS 10.0	22-57-04-90	ECLASS 11.0	22-57-02-92

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	TRANSCLINIC 16I+ 1K5 HP
Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	Manual Transclenic 16i+ family

TRANSCLINIC 16I+ 1K5 H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

