

**BLZP 5.08HC/08/90F AU BK BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu**

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Gniazda żeńskie z systemem złącz śrubowych z kabłąkiem zaciskowym do podłączania przewodów z odejściem prostopadłym (90° lub 270°). Złącza żeńskie mają miejsce na umieszczanie etykiet i mogą być kodowane. Mocowanie przy użyciu kołnierza lub rygla zwalniającego. Są wyposażone w zintegrowaną śrubę z łbem płasko-krzyżowym, zabezpieczenie przed nieprawidłowym włożeniem przewodu oraz są dostarczane z otwartymi kabłąkami zaciskowymi. HC = High Current (przystosowane do prądów o dużych natężeniach).

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                    |                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie          | Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 5.08 mm, Liczba biegunów: 8, 90°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm², skrzynia |
| Nr zam.            | <a href="#">2515810000</a>                                                                                                              |
| Typ                | BLZP 5.08HC/08/90F AU BK BX                                                                                                             |
| GTIN (EAN)         | 4050118529418                                                                                                                           |
| Ilość              | 36 Szt.                                                                                                                                 |
| parametry produktu | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²<br>UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12                                                                   |
| opakowanie         | skrzynia                                                                                                                                |

Data sporządzenia 21 marca 2021 00:01:27 CET

## BLZP 5.08HC/08/90F AU BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 27,1 mm    | Głębokość (cale) | 1,067 inch |
| Masa netto       | 15,302 g   | Szerokość        | 50,44 mm   |
| Szerokość (cale) | 1,986 inch | Wysokość         | 14,1 mm    |
| Wysokość (cale)  | 0,555 inch |                  |            |

## Parametry systemu

|                                 |                                        |                    |               |
|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------|
| Rodzina produktów               | OMNIMATE Signal - seria BL/SL 5.08     |                    |               |
| Rodzaj przyłącza                | Przyłącze pola                         |                    |               |
| Metoda wykonywania złącz        | Przyłącze z jarzmem                    |                    |               |
| Raster w mm (P)                 | 5,08 mm                                |                    |               |
| Raster w calach(P)              | 0,2 inch                               |                    |               |
| Kierunek odejścia przewodu      | 90°                                    |                    |               |
| Liczba biegunów                 | 8                                      |                    |               |
| L1 in mm                        | 35,56 mm                               |                    |               |
| L1 w calach                     | 1,4 inch                               |                    |               |
| liczba rzędów z biegunami       | 1                                      |                    |               |
| Przekrój pomiarowy              | 4 mm <sup>2</sup>                      |                    |               |
| Rezystancja skrośna             | ≤5 mΩ                                  |                    |               |
| końcówka wkrętaka               | 0,6 x 3,5, PH 1, PZ 1                  |                    |               |
| końcówka wkrętaka norma         | DIN 5264, ISO 8764/2-PH, ISO 8764/2-PZ |                    |               |
| Cykle wpinania                  | 25                                     |                    |               |
| Siła wtykania/biegun, maks.     | 10 N                                   |                    |               |
| Siła ciągnięcia / biegun, maks. | 9 N                                    |                    |               |
| Moment dokręcający              | Rodzaj momentu obrotowego              | Przyłącze przewodu |               |
|                                 | Informacja o użyciu                    | Moment dokręcający | min. 0,4 Nm   |
|                                 |                                        |                    | maks. 0,5 Nm  |
|                                 | Rodzaj momentu obrotowego              | Kołnierz śrubowy   |               |
|                                 | Informacja o użyciu                    | Moment dokręcający | min. 0,2 Nm   |
|                                 |                                        |                    | maks. 0,25 Nm |

## Dane materiałowe

|                                       |           |                                 |                           |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------|
| Materiał izolacyjny                   | PBT       | Barwny                          | czarny                    |
| Tabela kolorów (podobny)              | RAL 9011  | grupa materiałów izolacyjnych   | IIIa                      |
| Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) | ≥ 200     | Wytrzymałość izolacji           | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω       |
| Klasa palności wg UL 94               | V-0       | Materiał styków                 | Stop miedzi               |
| Powierzchnia styku                    | pozlacany | Struktura warstwowa wtyku       | 2...3 μm Ni / ≥ 1.5 μm Au |
| Temperatura magazynowania, min.       | -40 °C    | Temperatura magazynowania, max. | 70 °C                     |
| Temperatura pracy, min.               | -50 °C    | Temperatura pracy, max.         | 100 °C                    |
| Zakres temperatur montaż, min.        | -25 °C    | Zakres temperatur montaż, max.  | 100 °C                    |

**BLZP 5.08HC/08/90F AU BK BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Przewody pasujące do złącza**

|                                           |                      |                                             |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres zaciskania, min.                   | 0,13 mm <sup>2</sup> | Zakres zaciskania, maks.                    | 4 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                     |
| przekrój przyłącza przewodu AWG, min.     | AWG 30               | przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 12                                                                                                                                                                                |
| jednodrutowe, min. H05(07) V-U            | 0,2 mm <sup>2</sup>  | jednodrutowe, maks. H05(07) V-U             | 4 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                     |
| cienkodrutowe, min. H05(07) V-K           | 0,2 mm <sup>2</sup>  | cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K            | 4 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                     |
| z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, min.     | 0,2 mm <sup>2</sup>  | z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, maks.      | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                   |
| z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min. | 0,2 mm <sup>2</sup>  | z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, maks.   | 4 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                     |
| Sprawdzian trzpieniowy EN 60999 a x b; ø  |                      | Tekst referencyjny                          | Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P). Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego. |
| 2,8 mm x 2,4 mm                           |                      |                                             |                                                                                                                                                                                       |

**Dane znamionowe wg IEC**

|                                                                               |                        |                                                                               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| przetestowane zgodnie z normą                                                 | IEC 60664-1, IEC 61984 | Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C)                               | 23 A           |
| Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C)                              | 18 A                   | Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C)                               | 21 A           |
| Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C)                              | 16 A                   | napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2          | 400 V          |
| napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2         | 320 V                  | napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3         | 250 V          |
| znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2  | 4 kV                   | znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 | 4 kV           |
| znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 | 4 kV                   | odporność na zwarcia                                                          | 3 x 1s z 120 A |

**Dane znamionowe wg CSA**

|                                              |        |                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------|
| Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) | 300 V  | Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA) | 50 V   |
| Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA) | 300 V  | Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA)     | 20 A   |
| Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA)     | 20 A   | przekrój przyłącza przewodu AWG, min.        | AWG 30 |
| przekrój przyłącza przewodu AWG, maks.       | AWG 12 |                                              |        |

**BLZP 5.08HC/08/90F AU BK BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Dane znamionowe wg UL 1059**

Instytut (cURus)



Nr certyfikatu (cURus)

E60693

Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059)

300 V

Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059)

300 V

Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059)

20 A

Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059)

10 A

przekrój przyłącza przewodu AWG, min.

AWG 26

przekrój przyłącza przewodu AWG, maks.

AWG 12

Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

**Opakowanie**

opakowanie

skrzynia

Długość VPE

348 mm

Szerokość VPE

135 mm

Wysokość VPE

30 mm

**Testy typu**

Test: wytrzymałość znaczników

Standard

DIN EN 61984 rozdział 7.3.2 / 09.02 według wzorca zamieszczonego w DIN EN 60068-2-70 / 07.96

Test

znacznik początku, napięcie znamionowe, przekrój znamionowy, typ materiału

Ocena

dostępny

Test

wytrzymałość

Ocena

sprawdzony

Test: nieprawidłowe połączenie (brak możliwości wymiany)

Standard

DIN EN 60512-13-5 / 11.06, IEC 60512-13-5 / 02.06

Test

180° obrócone z elementami kodowymi

Ocena

sprawdzony

Test

kontrola wzrokowa

Ocena

sprawdzony

Test: przekrój zaciskowy

Standard

DIN EN 60999-1 rozdziały 7 i 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 rozdział 8.2.4.5.1 / 12.02

Typ przewodnika

Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika pełny 0,2 mm<sup>2</sup>Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 0,2 mm<sup>2</sup>Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika pełny 2,5 mm<sup>2</sup>Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 2,5 mm<sup>2</sup>

Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 26/1

Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 26/19

Ocena

sprawdzony

**BLZP 5.08HC/08/90F AU BK BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne**

Test uszkodzenia i przypadkowego poluzowania przewodników

|                 |                                                                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard        | DIN EN 60999-1 rozdział 9.4 / 12.00                                                                                                                                |
| Wymaganie       | 0,2 kg                                                                                                                                                             |
| Typ przewodnika | <div>Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 26/1</div> <div>Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 26/19</div>                                       |
| Ocena           | sprawdzony                                                                                                                                                         |
| Wymaganie       | 0,3 kg                                                                                                                                                             |
| Typ przewodnika | <div>Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika pełny 0,5 mm<sup>2</sup></div> <div>Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 0,5 mm<sup>2</sup></div> |
| Ocena           | sprawdzony                                                                                                                                                         |
| Wymaganie       | 0,9 kg                                                                                                                                                             |
| Typ przewodnika | <div>Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 12/1</div> <div>Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 12/19</div>                                       |
| Ocena           | sprawdzony                                                                                                                                                         |

Test wciągania

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard        | DIN EN 60999-1 rozdział 9.5 / 12.00                                                                                                                                                                                                                        |
| Wymaganie       | ≥10 N                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Typ przewodnika | <div>Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 26/1</div> <div>Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 26/19</div>                                                                                                                               |
| Ocena           | sprawdzony                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wymaganie       | ≥20 N                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Typ przewodnika | <div>Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H05V-U0.5</div> <div>Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H05V-K0.5</div>                                                                                                                              |
| Ocena           | sprawdzony                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wymaganie       | ≥60 N                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Typ przewodnika | <div>Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H07V-U4.0</div> <div>Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H07V-K4.0</div> <div>Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 12/1</div> <div>Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 12/19</div> |
| Ocena           | sprawdzony                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002638    | ETIM 7.0    | EC002638    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-03-09 | ECLASS 9.1  | 27-44-03-09 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 | ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |

**BLZP 5.08HC/08/90F AU BK BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Ważna informacja**

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zgodność IPC | Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Uwagi        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Na życzenie dodatkowe kolory</li><li>• Na życzenie złożone powierzchnie zestyków</li><li>• Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.</li><li>• Końcówka tulejkowa bez kołnierza z tworzywa sztucznego według DIN 46228/1</li><li>• Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego według DIN 46228/4</li><li>• Symbol P na rysunkach oznacza raster</li><li>• Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiązujących w danym przypadku norm użytkowych.</li><li>• Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50 °C i średniej wilgotności 70%, 36 miesięcy</li></ul> |

**Dopuszczenia**

Dopuszczenia



|                       |        |
|-----------------------|--------|
| ROHS                  | Zgodny |
| UL File Number Search | E60693 |

## BLZP 5.08HC/08/90F AU BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Rysunek wymiarowany



Dimensions without tolerances are no check dimensions

The English version is binding



shown:  
BLZP 5.08HC/04/90F



shown:  
BLZP 5.08HC/04/270F



P = 5.08 Raster/pitch  
n = Polzahl/no of poles

|    |         |           |
|----|---------|-----------|
| 24 | 116,84  | 4,60      |
| 23 | 111,76  | 4,40      |
| 22 | 106,68  | 4,20      |
| 21 | 101,60  | 4,00      |
| 20 | 96,52   | 3,80      |
| 19 | 91,44   | 3,60      |
| 18 | 86,36   | 3,40      |
| 17 | 81,28   | 3,20      |
| 16 | 76,20   | 3,00      |
| 15 | 71,12   | 2,80      |
| 14 | 66,04   | 2,60      |
| 13 | 60,96   | 2,40      |
| 12 | 55,88   | 2,20      |
| 11 | 50,80   | 2,00      |
| 10 | 45,72   | 1,80      |
| 9  | 40,64   | 1,60      |
| 8  | 35,56   | 1,40      |
| 7  | 30,48   | 1,20      |
| 6  | 25,40   | 1,00      |
| 5  | 20,32   | 0,80      |
| 4  | 15,24   | 0,60      |
| 3  | 10,16   | 0,40      |
| 2  | 5,08    | 0,20      |
| n  | L1 [mm] | L1 [inch] |

For the mounting of PCBs, it should be noted that the rated data given in the catalogue relates only to the connection elements. The necessary creepage and clearance paths must be observed in connection with the respective applicant in accordance to VDE 0110. The current-carrying capacity and pitch tolerance is to be determined according to DIN IEC 326 part 3 very fine.

Weidmueller connectors are tested to the DIN VDE 0627 standard, and are valid for its field of application. Provided that the connectors are used to the intended purpose, all requirements with respect to the occurring of electrical, mechanical, thermic and corrosive stress will be satisfied.

General tolerance:  
DIN ISO 2768-mK



89239/5  
01.08.16 HELIS\_MA 02  
Modification

**Weidmüller**



Cat.no.: .

**3 39786**

**12**

Drawing no. Issue no.  
Sheet 02 of 03 sheets



|             |            |          |
|-------------|------------|----------|
| Drawn       | Date       | Name     |
| Responsible | 10.06.2013 | HERTEL_S |
| Checked     | 08.08.2016 | HELIS_MA |
| Approved    |            | LANG_T   |

Scale: 2:1

Supersedes: .

**BLZP 5.08HC/.../.../... ..**  
BUCHSENLEISTE  
SOCKET BLOCK

Product file: BLZP 5.08HC

7159

