


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





















PV Next: PV-Next, PV Generatoranschlusskasten zum Kombinieren von 1-6 Strings (Ein- und Ausgangsseitig) und Anschluss an den Wechselrichter. Intelligentes innovatives Design, individuell für jede Kundenanwendung. Fortschrittlicher Überspannungsschutz, optionale Sicherungen und Lasttrennschalter für optimalen Betrieb, und Sicherheit für die Anlage. Zusätzlich erfüllen alle PV Generatoranschlusskästen die IEC/EN 61439-2 für höchste Zuverlässigkeit jeder gelieferten Komponente.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, 1000 V, 2 MPPT, 3 Eingänge/3 Ausgänge pro MPPT, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz II, WM4C
BestNr.	<u>2683280000</u>
Тур	PVN1M2I6SXF3V2O1TXPX10
GTIN (EAN)	4050118700169
VPE	1 Stück



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen	und	Gewichte
ADIIICOOUIIGEII	ullu	GEWICHTE

Breite	558 mm	Breite (inch)	21,968 inch
Höhe	302 mm	Höhe (inch)	11,89 inch
Nettogewicht	3.144 g	Tiefe	210 mm
Tiefe (inch)	8,268 inch		

Temperaturen

Umgebungstemperatur	-25 °C+50 °C

Allgemeine Daten

Einbauort	Geschützter Außenbereich (> 1 km vom Meer)	Normen	IEC 61439-2 ed 2.0, EN 61439-2:2011
Schutzart	IP65		

Ausgänge

DC-Ausgang + & -	Leiteranschluss	Anschlussart	WM4C Steckverbinder	
		Querschnitt des passenden Kabels	TÜV 2 Pfg1169/08.07, EN 50618:2015	
		Leiteranschlussquersch Aitt nm² min.		
		Leiteranschlussquers	Leiteranschlussquersch 6itt nm²	
		max.		
Max. Anzahl der DC-Ausgänge	nge pro Maximum Power Point Tracking 3 parallel geschaltete Ausgänge			

Eingänge

Anschluss Funktionserde	Kabeleinführung	Anzahl der Kabeleinführungen	2
		Kabeldurchmesser, min.	5 mm
		Kabeldurchmesser, max.	10 mm
		Verschraubung	M 16
	Leiteranschluss	Anschlussart	Schraubanschluss
		feindrähtig, max. H05(07) V-K	25 mm ²
		mit Aderendhülse nach 16 mm² DIN 46 2208/1, max.	
DC-Eingang + & -	Leiteranschluss	Anschlussart	WM4C Steckverbinder
		Querschnitt des passenden Kabels	EN 50618:2015, TÜV 2 Pfg1169/08.07
		Leiteranschlussquersch@iff,mm² min.	
		Leiteranschlussquersch 6 ittnm²	
		max.	
Max. Anzahl der DC-Eingänge	pro Maximum Power Point Tracking 3 parallel ge	schaltete Eingänge	
Sicherungsart	leere Sicherungshalter		
Sicherungseinsatz	12x keine vorinstallierten Sicherungen		
Sicherungseinsatz Standard	IEC 60269-1, IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)	·	
Wert Maximum Power Point Tracking	2 MPPT		·

Erstellungs-Datum 17. April 2021 08:25:58 MESZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Überspannungsschutz Hilfskontakt	Leiteranschluss Kabeleinführung		Anschlussart	Zugfederanschluss mit Betätigungselement
			feindrähtig, max. H05(07) V-K	1,5 mm²
			mit Aderendhülse r DIN 46 2208/1, m	· ·
			Anzahl der Kabeleinführungen	2
			Kabeldurchmesser,	5 mm
				10 mm
			Verschraubung	M 16
Elektrische Kennwerte				
D DC	1,000 V DC			
Bemessungsspannung DC Bemessungsstrom DC pro Anschluss	1.000 V DC		10.4	
bernessungsstrom DC pro Anschluss	Bemessungsstrom		10 A Faktor	1.05 * 1
	Kurzschluss am Hauptausg	gang		1.25 * I _{nc}
	Umgebungstemperatur	Umgebungstemperatur -25 °C		10 h
	- Chigodangotompolatai		20 0 00 0	
Abdeckung	mit Deckel, entfernbar	Anschlussart Strir	na	Stecker WM4C
Gehäusebefestigung	über die vier Löcher unter den Deckelschauben	Isolierstoff		Ployester glass-fibre reinforced, Polycarbonate
Lasttrennschalter-Ausführung	kein Schalter Montageart			
	kein Schalter	iviontageart		Wandmontage
Überspannungsschutz DC-Se		Montageart		
	rite			Wandmontage
Ableitstrom I _n (8/20 μs)	e ite 20 kA	Ableitstrom, max.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Wandmontage 40 kA
Ableitstrom I _n (8/20 μs) Anforderungsklasse	rite	Ableitstrom, max. Gesamtableitstror	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Wandmontage 40 kA 50 kA
Ableitstrom I _n (8/20 µs) Anforderungsklasse Kurzschlussfestigkeit I _{SCPV}	e ite 20 kA	Ableitstrom, max. Gesamtableitstron Normen	n I _{total} (8/20µs)	Wandmontage 40 kA
Ableitstrom I _n (8/20 µs) Anforderungsklasse Kurzschlussfestigkeit I _{SCPV}	20 kA Typ II	Ableitstrom, max. Gesamtableitstror	n I _{total} (8/20µs)	Wandmontage 40 kA 50 kA IEC 61439-2 ed 2.0, EN
Ableitstrom I _n (8/20 µs) Anforderungsklasse Kurzschlussfestigkeit I _{SCPV} Schutzpegel U _p -Modus (+/-)	20 kA Typ II 11.000 A	Ableitstrom, max. Gesamtableitstrom Normen Schutzpegel U _p -M	n I _{total} (8/20µs)	Wandmontage 40 kA 50 kA IEC 61439-2 ed 2.0, EN 61439-2:2011
Ableitstrom I _n (8/20 µs) Anforderungsklasse Kurzschlussfestigkeit I _{SCPV} Schutzpegel U _p -Modus (+/-) Schutzpegel U _p -Modus (-/PE)	20 kA Typ II 11.000 A ≤ 3,8 kV	Ableitstrom, max. Gesamtableitstrom Normen Schutzpegel U _p -M	n I _{total} (8/20µs) Iodus (+/PE) Anlage, max. U _{CPV}	Wandmontage 40 kA 50 kA IEC 61439-2 ed 2.0, EN 61439-2:2011 ≤ 3,8 kV 1.100 V 1000-V-Typ II mit
Überspannungsschutz DC-Se Ableitstrom I _n (8/20 μs) Anforderungsklasse Kurzschlussfestigkeit I _{SCPV} Schutzpegel U _p -Modus (+/-) Schutzpegel U _p -Modus (-/PE) Standby-Leistungsaufnahme P _C	20 kA Typ II 11.000 A ≤ 3,8 kV ≤ 3,8 kV	Ableitstrom, max. Gesamtableitstror Normen Schutzpegel U _p -W Spannung der PV	n I _{total} (8/20µs) Iodus (+/PE) Anlage, max. U _{CPV}	Wandmontage 40 kA 50 kA IEC 61439-2 ed 2.0, EN 61439-2:2011 ≤ 3,8 kV 1.100 V 1000-V-Typ II mit
Ableitstrom I _n (8/20 µs) Anforderungsklasse Kurzschlussfestigkeit I _{SCPV} Schutzpegel U _p -Modus (+/-) Schutzpegel U _p -Modus (-/PE) Standby-Leistungsaufnahme P _C	20 kA Typ II 11.000 A ≤ 3,8 kV ≤ 3,8 kV < 0,2 W	Ableitstrom, max. Gesamtableitstrom Normen Schutzpegel U _p -W Spannung der PV Überspannungssc	n I _{total} (8/20µs) Iodus (+/PE) Anlage, max. U _{CPV}	Wandmontage 40 kA 50 kA IEC 61439-2 ed 2.0, EN 61439-2:2011 ≤ 3,8 kV 1.100 V 1000-V-Typ II mit Fernkontakt, 1.000 V Typ I
Ableitstrom I _n (8/20 µs) Anforderungsklasse Kurzschlussfestigkeit I _{SCPV} Schutzpegel U _p -Modus (+/-) Schutzpegel U _p -Modus (-/PE) Standby-Leistungsaufnahme P _C Klassifikationen ETIM 6.0	20 kA Typ II 11.000 A ≤ 3,8 kV ≤ 3,8 kV < 0,2 W	Ableitstrom, max. Gesamtableitstrom Normen Schutzpegel U _p -W Spannung der PV Überspannungssc	n I _{total} (8/20µs) Iodus (+/PE) Anlage, max. U _{CPV}	Wandmontage 40 kA 50 kA IEC 61439-2 ed 2.0, EN 61439-2:2011 ≤ 3,8 kV 1.100 V 1000-V-Typ II mit Fernkontakt, 1.000 V Typ I
Ableitstrom I _n (8/20 µs) Anforderungsklasse Kurzschlussfestigkeit I _{SCPV} Schutzpegel U _p -Modus (+/-) Schutzpegel U _p -Modus (-/PE) Standby-Leistungsaufnahme P _C	20 kA Typ II 11.000 A ≤ 3,8 kV ≤ 3,8 kV < 0,2 W	Ableitstrom, max. Gesamtableitstrom Normen Schutzpegel U _p -W Spannung der PV Überspannungssc	n I _{total} (8/20µs) Iodus (+/PE) Anlage, max. U _{CPV}	Wandmontage 40 kA 50 kA IEC 61439-2 ed 2.0, EN 61439-2:2011 ≤ 3,8 kV 1.100 V 1000-V-Typ II mit Fernkontakt, 1.000 V Typ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang

Generatoranschlusskasten für Wechselrichter mit 2 Mpp-Trackern, geeignet zum Schutz der DC- Seite. Max. Stringspannung Uoc: 1000 V

MPPT1:

Bis zu 3 Eingänge, Anschluss über WM4 C Steckverbinder, kompatibel mit Kabeltyp TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2040 6 Sicherungshalter (Schmelzsicherungen 10x38 separat bestellen) Bis zu 3 Ausgänge Anschluss über WM4 C Steckverbinder, kompatibel mit Kabeltyp TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2040

MPPT 2 ist identisch wie MPPT 1

ohne DC-Schalter 2 Ableiter Klasse/Typ II mit Signalkontakt

Anschluss des
Signalkontaktes über
Kabelverschraubungen
(8-12mmØ) max.
Leiterquerschnitt: 1.5mm²
Anschluss der
Funktionserde über
Kabelverschraubungen
(8-12mmØ)
Leiterquerschnitt: 16mm²
Schutzart: IP65
Alles eingebaut in ein
Kunststoffgehäuse
Masse HxBxT:
558x302x210 mm

Entsprechend der Norm, Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen

Teil 1: Allgemeine Festlegungen (IEC 61439-1:2011, modifiziert) + BS EN 61439-2:2011

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Fuses are not included



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Zulassung / Zertifikat /	
Konformitätsdokument	EU Declaration of Conformity
Engineering-Daten	PV Next Schematic Diagram
	<u>STEP</u>
Technische Dokumentation	customer drawing
Anwenderdokumentation	Manual PV Next String Combiner Box
	MANUAL PV NEXT IT/ES/FR
Broschüre/Katalog	Catalogues in PDF-format



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com


Zeichnungen


Leiterplatten-Layout

















Darstellung mit Zubehoer Shown with accessory 0360800000 MF TBF

Nicht im Lieferumfang enthalten! Not included in delivery!

