

**HDC 06B TSS 1M25 WMP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Nasze obudowy wykonane z tworzywa sztucznego są wyposażone w przepust kablowy i blokadę śrubową. Uszczelnienie następuje bezpośrednio do ściany panelu, przez co może być zastosowane bez mocowania obudowy. Obudowy wyróżniają się niską masą i optymalnym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniami, wodą oraz drganiami.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 3, Stopień ochrony: IP66 (po podłączeniu), IP67 wtykany, Wpust kablowy z boku, Śruba, , Wymiary wlotów kablowych: M 25 |
| Nr zam.    | <a href="#">2716750000</a>                                                                                                                                  |
| Typ        | HDC 06B TSS 1M25 WMP                                                                                                                                        |
| GTIN (EAN) | 4050118807127                                                                                                                                               |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                                                                                                      |

Data sporządzenia 15 kwietnia 2021 08:56:31 CEST

Aktualizacja katalogu 09.04.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

**HDC 06B TSS 1M25 WMP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto 123 g

**Dławnica kablowa WMP**

|                      |       |                          |       |
|----------------------|-------|--------------------------|-------|
| Średnica kabla, min. | 9 mm  | Średnica kabla, maks.    | 17 mm |
| rozmiar klucza       | 26 mm | Wymiary wlotów kablowych | M 25  |

**Dane ogólne**

|                            |                                        |                             |      |
|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------|
| Obudowy EMC                | Nie                                    | Podstawowy materiał obudowy | PA   |
| Stopień ochrony            | IP66 (po podłączeniu),<br>IP67 wtykany | moment dokręcający          | 3 Nm |
| tworzywo element ryglujący | stal nierdzewna                        |                             |      |

**wersja**

|                               |                        |                                 |       |
|-------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------|
| Dławnice kablowe, liczba      | 1                      | Odpowiednie do ModuPlug®        | Tak   |
| Wielkość konstrukcyjna        | 3                      | Wymiary wlotów kablowych        | M 25  |
| część górna/część dolna/wieko | część g&acute;łówna    | liczba wpustów kablowych z boku | 1     |
| moment dokręcający            | 3 Nm                   | uszczelka                       | NBR   |
| wersja obudowy                | Wpust kablowy z boku   | wersja systemu zamykania        | Śruba |
| wpust kablowy                 | z dławnicami kablowymi |                                 |       |

**wymiary**

wpust kablowy z dławnicami kablowymi

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000437    | ETIM 7.0    | EC000437    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-02 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |

**Dopuszczenia**

ROHS Zgodny

**Pobieranie**

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">Manufacturer's declaration</a> |
| Dane projektowe                              | <a href="#">STEP</a>                       |
| Broszura/Katalog                             | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |