


CONTACT REED - COMMUTATEUR DE FIN DE COURSE


ILLUSTRATION DÉTAILLÉE COMMUTATEUR DE FIN DE COURSE 288378

Commutateur mécanique permettant de reconnaître la position ouvert/fermée du SAV. Il agit sur le levier de rappel. Le capteur répond aux exigences d'ATEX II 2GD Ex d IIC.



- A Microrupteur
- B Fixation
- C Vis
- D Vis à six pans creux
DIN 7984

CONTACT REED -
COMMUTATEUR DE
FIN DE COURSE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DU COMMUTATEUR DE FIN DE COURSE :




Certification ATEX	Ex II 2G Ex d IIC T6, T5 Gb / Ex II 2D Ex tb IIIC T80 °C, T95 °C Db EPS 14 ATEX 1 766 X		
Certification IECEx	Ex d IIC T6, T5 Gb / Ex tb IIIC T80 °C, T95 °C Db IECEx EPS 14.0092 X		
Température de service	De -20 °C à +60 °C		
Type de protection	IP 66 (IEC/EN 60529)		
Matériau du boîtier	Plastique (thermoplastique)		
Matériau de la vanne de réglage	Acier inoxydable		
Raccordement	3 câbles		
Fonction de commutation	Ouvert hors tension		
Tension	Courant alternatif	250 V	5 A
	Courant alternatif	400 V	2 A
	Courant continu	250 V	0,5 A
Marquage CE	CE 0044		



PRODUITS COMPATIBLES

Possibilité de montage sur les produits suivants :

- FRM 100065.../SAV... - FRM 100080.../SAV...
- FRM 250065.../SAV... - FRM 250080.../SAV...
- SAV 100065... - SAV 100080...
- SAV 250065... - SAV 250080...



Siège social et usine

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Karl-Dungs-Platz 1
D-73660 Urbach,
Germany
Téléphone +49 (0)7181-804-0
Fax +49 (0)7181-804-166
E-mail : info@dungs.com
Internet : www.dungs.com

Succursale

Karl Dungs, S.L.U.
Av. Can Roqueta Nº 15
Pol. Ind. Can Roqueta
E-08202 Sabadell
Barcelone/Espagne
Téléphone +34 (0)935 647 550
E-mail : info.e@dungs.com
Internet : www.dungs.com

Sous réserve de modifications servant à l'évolution technique.