


REED KONTAĞI - LİMİT ŞALTER

AYRINTILI RESİM
LİMİT ŞALTER 288378

DUNGS®
Combustion Controls

SAV açık/kapalı konumunu tespit etmek için mekanik şalter. Doğrudan geri çekme koluna etki eder. Sensör, ATEX II 2GD Ex d IIC gerekliliklerini yerine getirmektedir.




- A Mikroşalter
- B Tutucu
- C Cıvatalar
- D Alyan cıvatalar
DIN 7984

REED KONTAĞI - LİMİT ŞALTER


LİMİT ŞALTER TEKNİK BİLGİLERİ:

DUNGS®
Combustion Controls



ATEX sertifikası	Ex II 2G Ex d IIC T6, T5 Gb / Ex II 2D Ex tb IIIC T80 °C, T95 °C Db EPS 14 ATEX 1 766 X
IECEx sertifikası	Ex d IIC T6, T5 Gb / Ex tb IIIC T80 °C, T95 °C Db IECEx EPS 14.0092 X
Çalışma sıcaklığı	-20 °C ile +60 °C arası
Koruma sınıfı	IP 66 (IEC/EN 60529)
Gövde malzemesi	Plastik (termoplast)
Aktuatör malzemesi	Paslanmaz çelik
Bağlantı	3 kablo
Anahtarlama fonksiyonu	Akımsız açık
Akım	Alternatif akım 250 V 5 A Alternatif akım 400 V 2 A Doğru akım 250 V 0,5 A
CE işareti	CE 0044





Aşağıda belirtilen ürünlere monte edilebilir:

- FRM 100065.../SAV... - FRM 100080.../SAV...
- FRM 250065.../SAV... - FRM 250080.../SAV...
- SAV 100065... - SAV 100080...
- SAV 250065... - SAV 250080...

Merkez ve Fabrika

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Karl-Dungs-Platz 1
D-73660 Urbach,
Almanya
Telefon +49 (0)7181-804-0
Faks +49 (0)7181-804-166
E-posta: info@dungs.com
İnternet: www.dungs.com

Şube

Karl Dungs, S.L.U.
Av. Can Roqueta Nº 15
Pol. Ind. Can Roqueta
E-08202 Sabadell
Barcelona/İspanya
Telefon +34 935 647 550
E-posta: info.e@dungs.com
İnternet: www.dungs.com

Teknik geliştirme ve iyileştirme amacıyla değişiklik yapma hakkı saklıdır.