

PRODUCT-DETAILS

ZX1014 ZX1014 Copper Bar 20x5mm, L:496mm



Тип расширенного изделия	ZX1014
Идентификационный номер изделия	2CPX041883R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617418832
Описание в каталоге	ZX1014 Copper Bar 20x5mm, L:496mm
Длинное описание	copper busbar, CombiLine, Modular distribution panel not assembled, panel width 2 = 496 mm, rated current maximum 320 A
	min, rated current maximum 520 A
Ordering	IIIII, Taled Current maximum 320 A
Ordering Европейский товарный код (EAN)	
Европейский товарный	4011617418832 1 штука

Dimensions		
Чистая ширина изделия	496 mm	
Чистая высота изделия	20 mm	
Чистая длина изделия	496 mm	
Чистая толщина изделия	5 mm	
Чистый вес изделия	0.446 kg	

Container Information	
Package Level 1 Units	раск 1 штука
Package Level 1 Width	20.000 mm
Package Level 1 Height	5.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	496.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.446 kg
Package Level 1 EAN	4011617418832
Package Level 2 Units	12 штука
Package Level 2 Width	830 mm
Package Level 2 Height	1710 mm
Package Level 2 Depth / Length	1210 mm

Additional Information	
Единицы размеров DIN	0
Тип корпуса	copper busbar
Ширина поля	2
Щиты с измерительными приборами	0
Количество полюсов	1
Основной тип изделия	ZX
Название изделия	ZX1014 Copper Bar 20x5mm, L:496mm
Номинальный ток (I _n)	320 A
Стандарты	DIN 43673-1
Подходит для	MBR102 MBR202
Surface Finishing	Untreated

Certificates and Declarations (Document Number)		
Технические данные	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101	
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed	
Экологическая информация	2CPC100001X0201	
Инструкции и руководства	2CPC000186C0201	

Classifications		
ETIM 4	EC002625 - Mounting accessories (switchgear cabinet)	
ETIM 5	EC001900 - Busbar system for distribution boards	
ETIM 6	EC001522 - Busbar	
ETIM 7	EC001522 - Busbar	
Код классификации объекта	U	
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)	

ZX1014 3

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Оболочки для HKУ ightarrow Распределительные щиты (до 850 A) ightarrow Sub Distribution Boards

