

PRODUCT-DETAILS

## E 92/32 PV

## E 92/32 PV Fuse disconnector



E 92/32 PV
2CSM204703R1801
8012542047032
E 92/32 PV Fuse disconnector
E 92/32 PV is a fuseholder for overcurrent and short circuit protection in PV applications. No blown fuse indicator.

Ordering	
E-Number (Sweden)	2318054
Европейский товарный код (EAN)	8012542047032
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85361010

Dimensions	
- Чистая ширина изделия	0.035 m
Чистая высота изделия	0.085 m

0.064 m
0.122 kg
0.122

Container Information	
Package Level 1 Units	3 штука
Package Level 1 Width	0.105 m
Package Level 1 Height	0.085 m
Package Level 1 Depth / Length	0.064 m
Package Level 1 Gross Weight	0.369 kg
Package Level 1 EAN	8012542047049

Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU

Additional Information	
Степень защиты	IP20
Размеры	2 module
Типоразмер предохранителя:	10x38 mm
Тип монтажа	DIN rail
Количество полюсов	2
Количество защищенных полюсов	2
Предоставляемые варианты	No
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 3 W
Основной тип изделия	E 90 PV
Название изделия	Fuse disconnector
Номинальный ток (I <sub>n</sub> )	32 A
Номинальное напряжение (U <sub>r</sub> )	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	1000 V DC
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	1/1/2014
Диапазон напряжений	1000 V DC

Certificates and Declarations (Document Number)	
Технические данные	2CSC444002B0204
Декларация о соответствии - CE	2CSC444003D2701
Экологическая	See RoHS Information

И	нф	opı	лац	μЯ

Инструкции и руководства	on the product body
Правила ограничения	2CSC444011K2701
содержания вредных веществ.RoHS информация	

Classifications	
ETIM 4	EC000036 - Miniature fuse holder
ETIM 5	EC000036 - Miniature fuse holder
ETIM 6	EC002705 - Holder for cylindrical fuse
ETIM 7	EC002705 - Holder for cylindrical fuse
Код классификации объекта	F
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

## Категории

 $\hbox{ Hизковольтное оборудованиe} \rightarrow \hbox{Moдульные устройства на } \hbox{ $J$MH-рейку} \rightarrow \hbox{Protection and Safety devices} \rightarrow \hbox{Cylindrical Fuse Holders} \\ \hbox{and Fuse Switch Disconnectors}$ 

