

PRODUCT-DETAILS

OVR T1-T2 N1 12.5-440s P TS QS

OVR T1-T2 N1 12.5-440s P TS QS Surge Protective Device



Общая информация

Тип расширенного изделия	OVR T1-T2 N1 12.5-440s P TS QS
Идентификационный номер изделия	2CTB815710R3200
Европейский товарный код (EAN)	3660308525079
Описание в каталоге	OVR T1-T2 N1 12.5-440s P TS QS Surge Protective Device
Длинное описание	B752507

Technical

Тип распределительной системы низкого напряжения	TT TN-S
Номинальное напряжение переменного тока системы (U_0)	400 / 690 V
Количество защищенных полюсов	2
Класс ограничителя	I II
Основной тип изделия	T1-T2
Стандарты	IEC 61643-11 / EN 61643-11
Тип изделия	QS
Версия	Plug-in
Разрядный ток	Номинальный 20 kA Максимум 80 kA

	Total 100 kA
Impulse Current	I (imp, 10 / 350 μ s) 12.5 kA I (total, 10 / 350 μ s) 25 kA
Максимальное рабочее напряжение (U_c)	(L-PE) 440 V (L-L) - V (L-N) 440 V (N-PE) 440 V
Номинальное напряжение DC	560 V
Уровень защиты от перенапряжения (U_p)	(L-N) 1.9 kV (N-PE) 1.9 kV (L-PE) 2 kV
Выдерживаемый ток короткого замыкания I _{cc}	100 kA
Соблюдать допустимое гашение тока If (I fi)	(L-N) - kA (N-PE) 0.1 kA
Значения испытания на кратковременное перенапряжение (U_T)	(L-N) 581 V (N-PE) 1200 V
Устройства защиты от короткого замыкания	Curve B Breakers $\leq$ 125 A Curve C Breakers $\leq$ 125 A gL Type Fuses $\leq$ 160 A плавкие предохранители типа gG $\leq$ 160 A
Auxiliary Circuit Load	Minimum 12Vdc - 10mA Maximum 250Vac - 1A
Потери мощности	70 mW
Название изделия	Surge Protective Device
Подходит для	To protect the systems against the transient overvoltage (lightning)

Dimensions

Чистая ширина изделия	53.4 mm
Чистая толщина изделия	76.7 mm
Чистая высота изделия	95.8 mm
Чистый вес изделия	00.45 kg
Width in Number of Modular Spacings	3

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	117 mm
Package Level 1 Depth / Length	61 mm
Package Level 1 Height	82 mm
Package Level 1 Gross Weight	475 g
Package Level 1 EAN	3660308525079

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85363090

Certificates and Declarations (Document Number)

CQC Certificate	9AKK107680A1975
-----------------	-----------------

Заявление	2CTC432056G1701
Декларация о соответствии - CE	9AKK107992A0892
EAC Certificate	2CTC436008G1701
Инструкции и руководства	2CTC431030M1701

Popular Downloads

Технические данные	2CTC431052D0201
Инструкции и руководства	2CTC431030M1701
Механические чертежи	2CTC800015F2400.pdf 2CTC800015F2401.dxf 2CTC800015F2402.stp 2CTC800015F2403.igs

Classifications

Код классификации объекта	141BEC
ETIM 4	EC001457 - Combined arrester for power supply systems
ETIM 5	EC001457 - Combined arrester for power supply systems
ETIM 6	EC001457 - Combined arrester for power supply systems
ETIM 7	EC001457 - Combined arrester for power supply systems

Категории

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Устройства защиты от перенапряжений → Устройства защиты от перенапряжений. Класс I

