SIM S7/300 FB4*10 3.0M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Die Frontadapter können schnell und sicher an die SIEMENS S7 300/400E/A- Baugruppen kontaktiert werden. Sie bieten eine kostengünstigeAnbindung der aktiven und passiven Interfacemodule.

- Fest konfektierte 4x10 bzw 1x 40 polige Steuerleitung.
- Separate Einspeisung der Versorgungsspannung über Schraubanschlussklemmen.
- Potenzialtrennung über steckbare Brücken.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Vorkonfektioniertes Kabel, SIM, Siemens S7-300, 40 P
Best.-Nr.	8433310300
Typ	SIM S7/300 FB4*10 3.0M
GTIN (EAN)	4008190064204
VPE	1 Stück
Lieferstatus	Abgekündigt
Lieferbar bis	2020-09-01

SIM S7/300 FB4*10 3.0M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	3.000 mm	Länge (inch)	118,11 inch
Nettogewicht	788 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-40...70 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Allgemeine Eigenschaften

Bemessungsquerschnitt	0,14 mm²	Kabel	Kabel LiYY
Länge	3.000 mm	Werkstoff	PVC
Widerstand	55 mΩ/m		

Anschluss Daten

Anschluss (Feldseite)	4 x Steckverbinder genäß IEC 603-1 / DIN 41651 10p	Anschluss an Karte	6ES7 321-1BL00-0AA0, 6ES7 323-1BL00-0AA0, 6ES7 322-1BL00-0AA0
Anschluss zu PLC	Siemens S7-300	Versorgungsspannung	60 V AC / 75 V DC
Versorgungssteckverbinder	LM 3.5mm		

Bemessungsdaten

Betriebsspannung	60 V AC / 75 V DC	Maximalstrom pro Kanal	1 A

Anschluss Versorgung

Art der Verbindung	Schraubanschluss	Klemmbereich, min.	0,08 mm²
Klemmbereich, max.	2,08 mm²	Fest, min. H05(07) V-U	0,5 mm²
Fest, max. H05(07) V-U	1,5 mm²	Flexibel, min. H05(07) V-K	0,5 mm²
Flexibel, max. H05(07) V-K	1,5 mm²	Leiteranschlussquerschnitt min. AWG	AWG 28
Leiteranschlussquerschnitt max. AWG	AWG 14		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002584	ETIM 7.0	EC002584
ECLASS 9.0	27-33-02-92	ECLASS 9.1	27-24-22-92
ECLASS 10.0	27-33-02-92	ECLASS 11.0	27-33-02-92

Zulassungen

Zulassungen	
ROHS	Konform

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	K370_11_10.pdf

Erstellungs-Datum 5. April 2021 00:07:08 MESZ