

JP TEST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

W programie dostaw znajdują się następujące moduły funkcyjne:

- moduły przełączników i przycisków w zamkniętej obudowie do wbudowania EG2
- moduły prostowników i bezpieczników w zamkniętej obudowie do wbudowania EG2
- moduły logiki z funkcjami logicznymi AND, NAND, OR i NOR
- bramka diodowa z maks. 40 wejściami w otwartej konstrukcji
- moduły wyposażenia do wbudowania elektronicznych podzespołów
- seryjne konwertery interfejsu i konwertery AD / DA

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	JACKPAC, Moduł przekaźnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 24...30 V DC, prąd trwały: 2 A, Wtyk/gniazdo M12, kodowanie A
Nr zam.	8794120000
Typ	JP TEST
GTIN (EAN)	4032248483969
Ilość	1 Szt.

JP TEST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	83 mm	Długość (cale)	3,268 inch
Masa netto	36 g	Szerokość	36 mm
Szerokość (cale)	1,417 inch	Wysokość	14,4 mm
Wysokość (cale)	0,567 inch		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...70 °C	Temperatura eksploatacyjna	0 °C...55 °C
---------------------------	----------------	----------------------------	--------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Wejście

Znamionowe napięcie sterowania	24...30 V DC	Znamionowe napięcie sterujące	24 V DC ± 25 %
Prąd znamionowy DC	2,2 mA (LED)	Wskazanie statusu	Zielona dioda LED

Strona sterownicza

Znamionowe napięcie sterowania	24...30 V DC	Wskazanie statusu	Zielona dioda LED
--------------------------------	--------------	-------------------	-------------------

Wyjście

Prąd ciągły	Prąd	2 A
prąd trwały	2 A	

Strona obciążenia

prąd trwały	2 A
-------------	-----

Dane ogólne

Barwny	szary
--------	-------

Koordynacja izolacji

Stopień ochrony	IP67
-----------------	------

Dane przyłączeniowe

Metoda wykonywania złącz	Wtyk/gniazdo M12, kodowanie A
--------------------------	----------------------------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02

JP TEST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe

[STEP](#)

Dane projektowe

[EPLAN, WSCAD](#)

JP TEST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

