

JP TEST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



В качестве функциональных модулей программа поставки включает следующие изделия:

- Блоки выключателей и переключателей в закрытом встраиваемом корпусе EG2
- Блоки выпрямителей и предохранителей в закрытом встраиваемом корпусе EG2
- Логические блоки с логическими операциями AND, NAND, OR и NOR
- Диодный клапан, до 40 входов, открытая конструкция
- Комплектующие модули для установки электронных компонентов
- Последовательные интерфейсные преобразователи и преобразователи АЦ / ЦА

Основные данные для заказа

Исполнение	JACKPAC, Релейный модуль, Номинальное напряжение: 18...24...30 В DC, Ток: 2 А, Вилка/гнездо M12, кодировка А
Номер для заказа	8794120000
Тип	JP TEST
GTIN (EAN)	4032248483969
Кол.	1 Шт.

Дата создания 11 апреля 2021 г. 17:12:58 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

JP TEST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	14,4 мм	Высота (в дюймах)	0,567 inch
Длина	83 мм	Длина (в дюймах)	3,268 inch
Масса нетто	36 g	Ширина	36 мм
Ширина (в дюймах)	1,417 inch		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...70 °C	Рабочая температура	0 °C...55 °C
----------------------	----------------	---------------------	--------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Вход

Номинальное напряжение	18...24...30 В DC	Номин. управляющее напряжение	24 В DC ± 25 %
Номинальный ток, DC	2,2 мА (светодиод)	Индикация состояния	Зеленый светодиод

сторона управления

Номинальное напряжение	18...24...30 В DC	Индикация состояния	Зеленый светодиод
------------------------	-------------------	---------------------	-------------------

Сторона нагрузки

Ток	2 А
-----	-----

Общие данные

Цветовой код	серый
--------------	-------

Координация изоляции

Вид защиты	IP67
------------	------

Размеры

Метод проводного соединения	Вилка/гнездо M12, кодировка А
-----------------------------	-------------------------------

Классификации

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02

Сертификаты

Сертификаты	
-------------	---

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

JP TEST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD

JP TEST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

