

LSP 4L**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Głównym zadaniem testera napięcia jest stwierdzenie braku napięcia. 2-biegunowy tester napięcia to jedyny certyfikowany instrument kontrolny spełniający wymogi ustawy o bezpieczeństwie pracy.

- Z wyświetlaczem LCD
- Zgodnie z normą VDE
- Wysoka wytrzymałość na napięcia szczytowe
- Właściwy tester do każdego obszaru zastosowania

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Narzędzia do testowania, 2-biegunowy tester napięcia typu 1153
Nr zam.	9205050000
Typ	LSP 4L
GTIN (EAN)	4032248697311
Ilość	1 Szt.

LSP 4L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Ciężar	170 g	Głębokość	48 mm
Głębokość (cale)	1,89 inch	Masa netto	173,5 g
Szerokość	231 mm	Szerokość (cale)	9,094 inch
Wysokość	37 mm	Wysokość (cale)	1,457 inch

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane techniczne

Opis artykułu dwubiegunowy próbnik napięcia i przejścia do 690V

Przyrządy pomiarowe i kontrolne

Napięcie znamionowe, min.	12 V AC/DC	Odporność na napięcie szczytowe	8 kV
Sprawdzanie przejścia	Tak	Stopień ochrony	IP65
Temperatura pracy, max.	45 °C	Temperatura pracy, min.	-15 °C
Zakres częstotliwości, maks.	500 Hz	Zakres częstotliwości, min.	0 Hz
Zakres pomiaru napięcia/AC	12-690 V	Zakres pomiaru napięcia/DC	690 V
kategoria obwodu pomiarowego	CAT IV - 600V/ CAT III - 690V	napięcie znamionowe, maks.	690 V AC/DC
sprawdzono i zaaprobowano według	EN/IEC 61243-3 :2010-10 (VDE 0682 Część 401)	wskaźnik	cyfrowy

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ECLASS 9.0	27-20-03-08	ECLASS 9.1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-08	ECLASS 11.0	27-20-03-08

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności

[9205050000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf](#)

Dokumentacja użytkownika

[Manual](#)