

VT MASTER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Głównym zadaniem testera napięcia jest stwierdzenie braku napięcia. 2-biegunowy tester napięcia to jedyny certyfikowany instrument kontrolny spełniający wymogi ustawy o bezpieczeństwie pracy.

- Z wyświetlaczem LED
- Zgodnie z normą VDE
- Wysoka wytrzymałość na napięcia szczytowe
- Właściwy tester do każdego obszaru zastosowania

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Narzędzia do testowania, 2-biegunowy tester napięcia typu 1157
Nr zam.	9918880000
Typ	VT MASTER
GTIN (EAN)	4032248405763
Ilość	1 Szt.

VT MASTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Ciężar	181 g	Głębokość	60 mm
Głębokość (cale)	2,362 inch	Masa netto	272 g
Szerokość	235 mm	Szerokość (cale)	9,252 inch
Wysokość	28 mm	Wysokość (cale)	1,102 inch

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane techniczne

Opis artykułu	próbnik napięcia do 690V/ 100 Hz LED
---------------	---

Przyrządy pomiarowe i kontrolne

Napięcie znamionowe, min.	12 V	Odporność na napięcie szczytowe	6 kV
Sprawdzanie izolacji	6 kV	Sprawdzanie przejścia	Tak - wizualne + akustyczne
Stopień ochrony	IP54	Temperatura pracy, max.	55 °C
Temperatura pracy, min.	-15 °C	Typ baterii	Akumulator 1,5 V typ AAA
Wskaźnik napięcia przemiennego	12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V	Wskaźnik napięcia stałego	12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V
Zakres częstotliwości, maks.	65 Hz	Zakres częstotliwości, min.	0 Hz
Zakres pomiaru napięcia/AC	12-690 V	Zakres pomiaru napięcia/DC	690 V
kategoria obwodu pomiarowego	KAT III 600 V	napięcie znamionowe, maks.	690 V AC/DC
obciążenie załączalne	Nie	sprawdzono i zaaprobowano według	IEC 61243-3:2014 (DIN EN 61243-3:2015-08)
wskaźnik	LED	wskaźnik kierunku wirowania pola	Nie

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ECLASS 9.0	27-20-03-08	ECLASS 9.1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-08	ECLASS 11.0	27-20-03-08

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	9918860000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf
Powiadomienie o zmianie produktu	PCN-PW641110-20180410-00-A EN PCN-PW641110-20180410-00-A DE
Dokumentacja użytkownika	BANL_manual 2pol Tester