

VT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Głównym zadaniem testera napięcia jest stwierdzenie braku napięcia. 2-biegunowy tester napięcia to jedyny certyfikowany instrument kontrolny spełniający wymogi ustawy o bezpieczeństwie pracy.

- Z wyświetlaczem LED
- Zgodnie z normą VDE
- Wysoka wytrzymałość na napięcia szczytowe
- Właściwy tester do każdego obszaru zastosowania

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Narzędzia do testowania, Dwubiegunowy bufor napięciowy
Nr zam.	9918950000
Typ	VT
GTIN (EAN)	4032248405831
Ilość	1 Szt.

VT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Ciężar	115 g	Głębokość	55 mm
Głębokość (cale)	2,165 inch	Masa netto	115 g
Szerokość	190 mm	Szerokość (cale)	7,48 inch
Wysokość	21 mm	Wysokość (cale)	0,827 inch

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane techniczne

Opis artykułu Tester napięcia w zakresie
12 - 690 V

Przyrządy pomiarowe i kontrolne

Napięcie znamionowe, min.	12 V AC/DC	Odporność na napięcie szczytowe	5 kV
Sprawdzanie izolacji	5 kV	Sprawdzanie przejścia	Nie
Stopień ochrony	IP64	Temperatura pracy, max.	55 °C
Temperatura pracy, min.	-15 °C	Wskaźnik napięcia przemiennego	12, 50, 120, 230, 400, 690 V
Wskaźnik napięcia stałego	12, 50, 120, 230, 400, 690 V	Zakres częstotliwości, maks.	65 Hz
Zakres częstotliwości, min.	0 Hz	Zakres pomiaru napięcia/AC	12-690 V
Zakres pomiaru napięcia/DC	1000 V	kategoria obwodu pomiarowego	KAT III 600 V, KAT IV 300 V
napięcie znamionowe, maks.	690 V AC/DC	obciążenie załączalne	Nie
sprawdzono i zaaprobowano według	EN/IEC 61010, EN 61243-3 2010	wskaźnik	LED
wskaźnik kierunku wirowania pola	Nie		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ECLASS 9.0	27-20-03-08	ECLASS 9.1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-08	ECLASS 11.0	27-20-03-08

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności [9918950000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf](#)

Dokumentacja użytkownika [Manual](#)

VT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

