

VT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Основная задача указателя напряжения - обнаружение обесточенных участков. 2-полюсный указатель напряжения - единственный сертифицированный контрольный инструмент, соответствующий требованиям Закона об охране труда.

- Со светодиодным дисплеем
- Согласно норме VDE
- Высокая электрическая прочность при пиковом напряжении
- Контрольный инструмент, подходящий для любой области применения

Основные данные для заказа

Исполнение	Инструменты для тестирования, Двухполюсный индикатор напряжения
Номер для заказа	9918950000
Тип	VT
GTIN (EAN)	4032248405831
Кол.	1 Шт.

VT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	21 мм	Высота (в дюймах)	0,827 inch
Глубина	55 мм	Глубина (дюймов)	2,165 inch
Масса	115 g	Масса нетто	115 g
Ширина	190 мм	Ширина (в дюймах)	7,48 inch

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Технические данные

Описание артикула	Voltage tester from 12 – 690 V
-------------------	--------------------------------

Измерительные и контрольные приборы

Вид защиты	IP64	Возможность подключения нагрузки	Нет
Диапазон измерения напряжения/ переменный ток	12-690 V	Диапазон измерения напряжения/ постоянный ток	1000 V
Диапазон частот, макс.	65 Hz	Диапазон частот, мин.	0 Hz
Диэлектрическая прочность при пиковом напряжении	5 kV	Индикация	Светодиод
Индикация переменного напряжения	12, 50, 120, 230, 400, 690 V	Индикация порядка чередования фаз	Нет
Индикация постоянного напряжения	12, 50, 120, 230, 400, 690 V	Категория измерительной цепи	CAT III 600 V, CAT IV 300 V
Номинальное напряжение, макс.	690 V AC/DC	Номинальное напряжение, мин.	12 V AC/DC
Проверено и апробировано согласно	EN/IEC 61010, EN 61243-3 2010	Проверка изоляции	5 kV
Проверка прохождения тока	Нет	Рабочая температура, макс.	55 °C
Рабочая температура, мин.	-15 °C		

Классификации

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ECLASS 9.0	27-20-03-08	ECLASS 9.1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-08	ECLASS 11.0	27-20-03-08

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	9918950000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf
Пользовательская документация	Manual

VT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

