

Konformitätserklärung Conformity Certificate

DUNGS®
Combustion Controls

Die Karl Dungs GmbH & Co. KG bescheinigt hiermit, daß die in dieser Übersicht genannten Produkte die Anforderungen folgender Richtlinie erfüllen:

Karl Dungs GmbH & Co. KG certify that the products specified in this overview fulfil the basic requirements of the:

Produkte_Products

**ATEX-Richtlinie
2014/34/EU**

Die Anforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit:

IEC 60079-0:2017/COR1:2020
IEC 60079-15:2017
IEC 60079-18:2014/COR1:2018
IEC 31/1248/CD:2016-04

**ATEX-Directive
2014/34/EU**

The requirements have been assured by compliance with:

IEC 60079-0:2017/COR1:2020
IEC 60079-15:2017
IEC 60079-18:2014/COR1:2018
IEC 31/1248/CD:2016-04

MVD 503 X 230 VAC IP54
MVD 505 X 230 VAC IP54
MVD 505 X 24 VDC IP54
MVD 507 S02 X 230 VAC IP54
MVD 507 S02 X 24 VDC IP54
MVD 510 X 230 VAC IP54
MVD 510 X 24 VDC IP54
MVD 515 X 230 VAC IP54
MVD 520 X 230 VAC IP54
MVD 2040 S02 X 230 VAC IP54
MVD 2050 S02 X 230 VAC IP54
MVD 2065 S02 X 230 VAC IP54
MVD 2080 S02 X 230 VAC IP54
MVD 2100 S02 X 230 VAC IP54
MVD 2125 S02 X 230 VAC IP54
MVD 2150 S02 X 230 VAC IP54
MVD 2040 S02 X 24 VDC IP54
MVD 2050 S02 X 24 VDC IP54
MVD 2065 S02 X 24 VDC IP54
MVD 2080 S02 X 24 VDC IP54
MVD 2100 S02 X 24 VDC IP54
MVD 2125 S02 X 24 VDC IP54
MVD 2150 S02 X 24 VDC IP54
MVD 5100 S02 X 230 VAC IP54
MV 5125 X 230 VAC IP54
MV 5150 X 230 VAC IP54

Kennzeichnung/Marking

Auf Ventilkörper/on valve body

Ex II 3 GD T3

Auf Magnet/on solenoid

Ex II 3 G Ex mc ec IIC T3 Gc

Ex II 3 D Ex mc tc IIIB T100 °C Dc

-15 °C ≤ Ta ≤ +60 °C



Simon P. Dungs, COO
Karl Dungs GmbH & Co. KG
Karl-Dungs-Platz 1, D-73660 Urbach
Urbach, 21 June 2022