

C € 0085



EU type examination certificate

EU-Baumusterprüfbescheinigung

CE-0085DP0292

Product Identification No.
Produkt-Identnummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	EU Pressure Equipment Directive (2014/68/EU) <i>EU-Druckgeräterichtlinie (2014/68/EU)</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Karl Dungs GmbH & Co. KG Karl-Dungs-Platz 1, D-73660 Urbach
Distributor <i>Vertreiber</i>	Karl Dungs GmbH & Co. KG Karl-Dungs-Platz 1, D-73660 Urbach
Product Category <i>Produktart</i>	Gas fittings: Safety shut-off device for natural gas and all-gas (4303)
Product description <i>Produktbezeichnung</i>	Safety shut-off device
Model <i>Modell</i>	SAV 1000...; SAV 2500...
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	Type testing: 20-00513-AB03-191 from 17.09.2024 (EBI) Supplement test: 20-00513-AB04-191 from 27.08.2025 (EBI)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	2014/68/EU A III B Baumusterprüfung (15.04.2014) DIN EN 14382 (01.12.2024)



Date of Expiry / File No. 17.09.2034 / 24-0167-GDE
Ablaufdatum / Aktenzeichen

02.09.2025 Cat A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of pressure equipment

DVGW CERT GmbH – von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Druckgeräten

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

Type Typ	Technical Data Technische Daten	Remarks Bemerkungen
SAV 100065... IS	Nominal diameter: DN 65 Max. allowable pressure PS: 10 bar	IS: intergal strength
SAV 100080... IS	Nominal diameter: DN 80 Max. allowable pressure PS: 10 bar	IS: intergal strength
SAV 250065... DS	Nominal diameter: DN 65 Max. allowable pressure PS: 25 bar	DS: differential strength
SAV 250080... DS	Nominal diameter: DN 80 Max. allowable pressure PS: 25 bar	DS: differential strength

Type Variation Ausführungsvariante	Explanations Erläuterungen
SAV 1000...MD	Lower set point range: (UPSO): 0,035 up to 0,40 bar (AG 10); upper set point range (OPSO): 0,180 bis 0,80 bar (AG 10)
SAV 2500...UHD	Lower set point range: (UPSO): 0,150 up to 3,00 bar (AG 5); upper set point range(OPSO): 0,500 bis 5,00 bar (AG 5)

Hints of Utilization / Remarks

Verwendungshinweise / Bemerkungen

Medium: Combustible gases of the 1st, 2nd and 3rd families according to G 260 and all non-aggressive gases.

Connections: DN 65 and DN 80 according to EN 1092-1 PN25, or 2½" and 3" according to ANSI B16.5 Class 150.

Ambient temperature range: -20°C to +60°C

Body material: EN GJS 400-15

Diaphragm housing: Aluminium EN AC 44100



C € 0085



EU-Baumusterprüfbescheinigung

EU type examination certificate

CE-0085DP0292

Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EU-Druckgeräte-Richtlinie (2014/68/EU) EU Pressure Equipment Directive (2014/68/EU)
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Karl Dungs GmbH & Co. KG Karl-Dungs-Platz 1, D-73660 Urbach
Vertreiber <i>distributor</i>	Karl Dungs GmbH & Co. KG Karl-Dungs-Platz 1, D-73660 Urbach
Produktart <i>product category</i>	Gasarmaturen: Sicherheitsabsperreinrichtung für Erd-/Allgas (4303)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Sicherheitsabsperrrventil
Modell <i>model</i>	SAV 1000...; SAV 2500...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 20-00513-AB03-191 vom 17.09.2024 (EBI) Ergänzungsprüfung: 20-00513-AB04-191 vom 27.08.2025 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	2014/68/EU A III B Baumusterprüfung (15.04.2014) DIN EN 14382 (01.12.2024)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	17.09.2034 / 24-0167-GDE

70028-04-A-DE

02.09.2025 Cat A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH – von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Druckgeräten

DVGW CERT GmbH - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of pressure equipment

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
SAV 100065... IS	Nennweite: DN 65 max. zulässiger Druck PS: 10 bar	IS: integrale Festigkeit
SAV 100080... IS	Nennweite: DN 80 max. zulässiger Druck PS: 10 bar	IS: integrale Festigkeit
SAV 250065... DS	Nennweite: DN 65 max. zulässiger Druck PS: 25 bar	DS: differentielle Festigkeit
SAV 250080... DS	Nennweite: DN 80 max. zulässiger Druck PS: 25 bar	DS: differentielle Festigkeit

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
SAV 1000...MD	unterer Schalterpunkt (UPSO): 0,035 bis 0,40 bar (AG 10); oberer Schalterpunkt (OPSO): 0,180 bis 0,80 bar (AG 10)
SAV 2500...UHD	unterer Schalterpunkt (UPSO): 0,150 bis 3,00 bar (AG 5); oberer Schalterpunkt (OPSO): 0,500 bis 5,00 bar (AG 5)

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Medium: Brenngase der 1., 2. und 3. Familie nach G 260 sowie nicht aggressiven Gase.
 Anschlüsse: DN 65 und DN 80 nach EN 1092-1 PN25, oder 2½" und 3" nach ANSI B16.5 Klasse 150.
 Umgebungstemperaturbereich: -20°C ... +60°C
 Stellgliedgehäusematerial: EN GJS 400-15
 Membrangehäuse: Aluminium EN AC 44100

