



Основные характеристики

Range of product	Acti 9
Краткое название устройства	iATLc+c
Тип продукта	Многоуровневое централизованное управление, вспомогательное
Напряжение цепи управления	24...240 V пер. ток 50/60 Hz импульсная

Дополнительные характеристики

[Ui] номинальное напряжение изоляции	440 В
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	4 кВ
Тип дистанционного управления	2 ввода для выключателя
Исполнение выключателя	Стационарный
Монтажная опора	DIN-рейка
Шаг 9 мм	2
Высота	86 мм
Ширина	18 мм
Глубина	71 мм
Цвет	Белый
Соединения – клеммы	Клеммы туннельного типа кабель 0,5...4 мм ² - жесткость кабеля: жесткий Клеммы туннельного типа кабель 0,5...4 мм ² - жесткость кабеля: жесткий - с кабельным наконечником Клеммы туннельного типа кабель 1...4 мм ² - жесткость кабеля: гибкий Клеммы туннельного типа кабель 1...4 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельным наконечником
Длина зачистки проводов	11 мм
Момент затяжки	1 Н·м
Совместимость серий продукта	Acti 9 iTL iTLc Acti 9 iTL iATLc Acti 9 iTL iATLc+s

Условия эксплуатации

Категория перенапряжения	III
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	95 % в 55 °C
Рабочая температура	-20...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Стандарты	EN/IEC 60669-2-2

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---