



Parametry podstawowe

Gama produktów	ICT
Gama produktów	Acti 9
Skrócona nazwa urządzenia	IACts
Typ produktu lub komponentu	Zdalny wskaźnik pomocniczy
Zestaw styków sygnałowych	1 NO + 1 NZ

Parametry uzupełniające

Napięcie obwodu sygnalizacyjnego	24 V AC/DC: 10 mA 230 V AC: 50/60 Hz 5 A 230 V AC: 50/60 Hz 2 A 130 V DC: 1 A
Napięcie sterujące [Uc]	24...240 V AC 50/60 Hz 24...130 V DC
Zgodność gamy	Acti 9 Acti 9 iCT
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	440 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Sposób montażu	Zamocowane na stałe, z prawej strony stycznika CT
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	1
Wysokość	81 mm
Szerokość	9 mm
Głębokość	68 mm
Kolor	Biały
Zacisk dodatkowego podłączenia	Zaciski typu tunelowego2 kabel (kable) elastyczny 2,5 mm ² Zaciski typu tunelowego2 kabel (kable) sztywny 1,5 mm ² Zaciski typu tunelowego1 kabel (kable) sztywny 1,5...2,5 mm ² Zaciski typu tunelowego1 kabel (kable) elastyczny 1,5...2,5 mm ²
Gługość odizolowanego odcinka	9 mm
Moment dokręcania	0,8 N.m
Zgodność produktu	ICT

Segment rynku	Małe obiekty handlowe Budynki mieszkalne
Kod zgodności	IACts

Środowisko pracy

Normy	EN 60947-5
Stopień ochrony IP	IP20 IP20 zgodnie z IEC 60529
Tropikalizacja	2
Wilgotność względna	95 % w 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------