



Основные характеристики

Серия	Acti 9
Наименование продукта	Acti 9 iSW
Тип продукта	Выключатель-разъединитель
Краткое название устройства	iSW
Область применения	Управление
Описание полюсов	1P
Категория применения	AC-22A

Дополнительные характеристики

[Ie] номинальный рабочий ток	32 A в 250 V переменный ток 50/60 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V переменный ток 50/60 Гц
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC EN 60669-1
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	4 кВ
Тип привода	Тумблер
Индикатор наличия напряжения	Индикация ВКЛ/ВЫКЛ и лампочка
Напряжение цепи сигнализации	Пер. ток: 230 V 50/60 Hz
Исполнение выключателя	Стационарный
Монтажная опора	DIN-рейка
Шаг 9 мм	2
Высота	77 мм
Ширина	18 мм
Глубина	70 мм
Цвет	Белый
Механическая износостойкость	300000 циклы
Электрическая износостойкость	30000 циклы

Соединения – клеммы	Клеммы туннельного типа - 10 mm ² - жесткий Клеммы туннельного типа - 10 mm ² - гибкий Клеммы туннельного типа - 10 mm ² - гибкий с наконечником
Длина зачистки проводов	9 мм
Момент затяжки	1,2 Н-м

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC EN 60669-1
Степень защиты IP	IP4
Степень загрязнения	2
Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	95 % в 55 °C
Рабочая температура	-20...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---