



! Nicht mehr verfügbar

Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	GV3B
Produkt oder Komponententyp	Unterspannungsauslöser

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	GV3ME
Steuereissspannung	480 V AC 60 Hz 440 V AC 60 Hz 380 V AC 50 Hz 415 V AC 50 Hz
Steuereissspannungsgrenzen	0,8...1,1 Un
Nennisolationsspannung Ui	600 V AC entspricht UL 508 690 V AC entspricht IEC 60947-1 600 V AC entspricht CSA C22.2 No 14
Schaltswelle	0,7...0,35 Un
Anzugsleistung in VA	12 VA AC
Anzugsleistung in W	7 W DC
Halteleistungsaufnahme in VA	7 VA AC
Halteleistungsaufnahme in W	2,5 W für DC Stromnetz
Ansprechzeit	10 ms entspricht IEC 60947-1
Lastfaktor	100 %
Anschlüsse - Klemmen	Anschlüsse mit Schraubklemmen 1 Kabel 0,75...2,5 mm²flexibel ohne Aderendhülse Anschlüsse mit Schraubklemmen 1 Kabel 1...2,5 mm²starr Anschlüsse mit Schraubklemmen 2 Kabel 0,75...2,5 mm²flexibel ohne Aderendhülse Anschlüsse mit Schraubklemmen 2 Kabel 1...2,5 mm²starr Anschlüsse mit Schraubklemmen 1 Kabel 0,75...2,5 mm²flexibel mit Aderendhülse Anschlüsse mit Schraubklemmen 2 Kabel 0,75...2,5 mm²flexibel mit Aderendhülse
Anzugsmoment	1.2 N.m auf Anschlüsse mit Schraubklemmen
Mechanische Lebensdauer	15000 Zyklen
Menge pro Satz	Satz mit 10 Stück
Produktgewicht	0,07 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
------------------	-----------------------------------

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

GV3B38 wird durch folgende Produktgruppe ersetzt:

	Zusatzgeräteblöcke GVAU385 Unterspannungsauslöser, 380-400V 50Hz, für GV Menge 1
	Zusatzgeräteblöcke GVAU415 Unterspannungsauslöser TeSys GV-AU, 415-440V AC 50 Hz Menge 1

Grund für den Ersatz: Abgekündigt | Datum des Ersatzes: 29 April 2009

Oder GV3B38 wird ersetzt durch:

	Zusatzgeräteblöcke GVAU415 Unterspannungsauslöser TeSys GV-AU, 415-440V AC 50 Hz Menge 1 Grund für den Ersatz: Abgekündigt Datum des Ersatzes: 29 April 2009 -
---	--