



Основные характеристики

Серия	TeSys
Краткое название устройства	LUF
Тип продукта	Функциональный модуль
Совместимость продукта	LUCB LUCC LUCD

Дополнительные характеристики

Исполнение выключателя	Втычной
Место монтажа	Передняя сторона
Main function available	Сигнализация срабатывания теплов. защиты с ручн. или автом. возвратом
Вспомогательные контакты	1 Н.О.
Сигнализация аварии	Светодиод передняя панель
Номинальное напряжение питания [Us]	24...240 V постоянный ток 24...240 V переменный ток
Потребляемый ток	7 мА в 24 В пост. ток 1.1 мА в 240 V пер. ток
Функция дискретного выхода	1 Н.О. (AC-15) в 230 В - мощность: 400 В·А - срок службы электросистемы: 100000 циклы 1 Н.О. (DC-13) в 24 В - мощность: 50 Вт - срок службы электросистемы: 100000 циклы
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	2 А в <70 °C
Защита от короткого замыкания	2 А предохранитель gG в соответствии с IEC 60947-5-1
Тип входа	Дистанционный сброс - сечение кабеля: 0,2...1,5 мм² <500 м - относительный импеданс: 50 Ohm 52,8 мГн - емкость кабеля: 0,093 нФ
Шаг соединения	5,08 мм
Соединения – клеммы	2 кабель (-и) 0,2...1 мм² гибкий без наконечника Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,2...1 мм² жесткий без наконечника Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,25...1 мм² гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,5...1 мм² гибкий с кабельным наконечником
Момент затяжки	0,5...0,6 Н·м - с помощью отвертки 3,5 мм плоский
Вес	0,055 кг

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива ЕС RoHS	Соответствует Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---