



Основные характеристики

Серия	TeSys
Наименование продукта	TeSys Mini-VARIO
Краткое название устройства	VCFN
Тип продукта	Выключатель-разъединитель аварийного останова
Уровень производительности	Стандарт
Описание полюсов	3P
Тип привода	Поворотная рукоятка
Цвет рукоятки	Красный
Цвет передней панели рукоятки	Желтый
Блокировка поворотной рукоятки навесными замками	1 - 3 навесных замка 4...8 мм

Дополнительные характеристики

Маркировка	0 - 1
[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 V переменный ток
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	8 кВ
[Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе	32 A
Номинальная рабочая мощность, Вт	15 кВт в 400 V (AC-23) 11 кВт в 400 V (AC-3)
Повторно-кратковременный режим, класс	30
Making capacity (I Rms)	400 A в 400 V AC-21A
[Icw] rated short-time withstand Rms current	960 A в 400 V продолжительность: 1 с
Номинальный условный ток короткого замыкания	10 кА в 400 V
Гарантированное отключение	Да

Огнестойкость	960 °C в соответствии с IEC 60595-2-1
Handle front plate dimension	60 x 60 mm
Высота	131 мм
Ширина	82,5 мм
Глубина	106 мм
Вес	0,512 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-4-1
Защитное исполнение	TC
Механическая стойкость	Вибрации 10...150 Гц (1 gn) в соответствии с IEC 60068-2-6 Удары 11 мс (30 g (ном.)) в соответствии с IEC 60068-2-27
Рабочая температура	-20...50 °C

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---