



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XVC4
Тип продукта	Монолитный маяк с готовой разводкой
Маяк или блок световой сигнализации	4 блока световой сигнализации
Звуковая сигнализация	Без
Монтажный диаметр	40 мм
Наименование компонента	XVC
Краткое название устройства	XVC
Источник света	Светодиодная лампа постоянный красный Светодиодная лампа постоянный оранжевый Светодиодная лампа постоянный зеленый Светодиодная лампа постоянный синий
Тип цепи питания	Пер./пост. ток

Дополнительные характеристики

Материал	Поликарбонат: блок с подсветкой ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): базовый блок PBT + ABS (UL94HB): верхняя крышка SGP (хромированный): опорная труба
Место монтажа	На поддерживающей трубе, 17 мм
Монтаж изделия	На опорной трубе, 17 мм
[Uном] номинальное напряжение	24 В
[Us] номинальное напряжение питания	24 В
Сечение кабеля	0,33 мм²
Калибр AWG	AWG 22
Длина кабеля	600 мм
Маркировка	CE
[Uимп] номинальное импульсное допустимое напряжение	0,8 кВ
Потребляемый ток	100 мА

Частота мигания	1 Гц
Вес	0,56 кг
Высота	508,5 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 61000-6-3 EN/IEC 61000-6-2
Сертификаты	UL
Защитное исполнение	TC
Температура окружающей среды при хранении	-35...70 °C
Рабочая температура	-10...50 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс I в соответствии с EN/IEC 61140
Категория перенапряжения	Класс I в соответствии с EN/IEC 61140
Степень защиты IP	IP23 монтаж на вертикальной поверхности в соответствии с EN/IEC 60529 IP54 монтаж на плоской поверхности в соответствии с EN/IEC 60529

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---